

Margonin, dnia 04.01.2023r.

WR-ZP.271.29.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Numer sprawy: ZP.271.29.2022.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 1 z dnia 02 stycznia 2023r. oraz zapytaniem nr 2 z dnia 03 stycznia 2023r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na układ dróg w Gminie Margonin prosimy o zwiększenie przekroju ławy betonowej z 0,042 m³ na co najmniej 0,06 m³ na metr bieżący opornika 12x25 tak aby przekrój ławy byłby tożsamy z krawężnikiem 15x30. Założenie w ilości 0,042 m³ jest takie jak dla obrzeży 8x30 ograniczających chodnik. a w przypadku dróg oporniki 12x25 ograniczające jezdnie muszą mieć większy przekrój wzmocnienia oporu od strony pobocza (nie ma chodnika przy jezdni nie ma dodatkowego zaparcia) i oporniki 12x25 (przy tak małym oporze z betonu) będą wypychane przez walce drogowe podczas układania MMA.

Odpowiedź nr 1

Ławy pod elementy betonowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2

W związku z przystąpieniem do przetargu prosimy o zmianę warstwy podbudowy z c5/6 na R_m = 5MPA. Optymalizacja to pozwoli na duże oszczędności dla Inwestora. Beton c5/6 jest o 30% droższy od stabilizacji R_m = 5 MPa , a jeżeli chodzi o rozwiązanie konstrukcyjne to najważniejsze jest tutaj zapewnienie i wzmocnienie podłoża do odpowiedniej nośności a nie wytrzymałość betonu. Prosimy o zgodę na zamianę.

Odpowiedź nr 2

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki