

Wrocław, 26.07.2023

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław

TXK.4200.109.2023.MB

DOTYCZY: **Aktualizacja dokumentacji dla Cmentarza na ul. Awicenny – wytyczne MKT**

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w dniu 18.07.2023 przedstawiamy wytyczne budowy Miejskich Kanałów Technologicznych.

Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z:

- a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.);
 - b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680);
 - c) normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie <http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88>, w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania”;
1. Należy zaktualizować istniejący projekt z 2010 roku wg poniższych wytycznych, które uwzględniają zmniejszenie rozmiarów studni oraz prostsze profile.
 2. W całym zakresie przebudowy układu drogowego zaprojektować kanał MKT o profilu dwóch rur osłonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura osłonowa dla rur i kabli światłowodowych z zainstalowaną rurą światłowodową HDPE40/37 oraz jedną prefabrykowaną wiązką mikrorur 7x10/1) po jednej stronie ulicy z przejściami poprzecznymi w celu obsługi drugiej strony, umożliwiającymi przyłączenie do kanałów obszarów przeznaczonych pod inwestycje.
 3. Na terenie cmentarza (poza drogą publiczną oraz nie w eksploatacji ZDIUM) proponujemy zastosować kanał teletechniczny o profilu min. PS2 (2x40) oraz studnie wielkości SKO-1g. Kanał powinien dotrzeć do wszystkich miejsc w których znajdują się urządzenia – budynek administracyjny, kamery monitoringu etc.
 4. Projektowane kanały w drodze publicznej połączyć z :
 - istniejącymi w ulicy A. Ostrowskiego poprzez istniejące kanały w Moście Muchoborskim (zał. 1). Trasa to pozwoli na połączenie z miejską siecią światłowodową w szafie ITS SK127 znajdującą się na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej i Klecińskiej i dlatego **bezwzględnie powinna być wykonana w ramach I etapu realizacji cmentarza.**