



# Profil sieci wodociągowej z rur PEHD DN 90x8,2 typ RC



Poziom porównawczy 95,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	103.80	103.80	104.00	103.80
Rzędna terenu istniejącego	103.80	104.00	104.00	103.80
Rzędna osi rurociągu [m]	102.00	102.20	102.00	102.00
Zagłębienie osi rurociągu	1.80	1.80	1.80	1.80
Odległości [m]	4,62	21,98	14,57	
Średnice, materiał	PE100 SDR11 90x8,2	PE100 SDR11 90x8,2	PE100 SDR11 90x8,2	
Spadek	0,0 %	1,4 %	0,0 %	
Długość trasy [m]	0,00	26,60	41,17	



Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
Projekt	projekt budowlany
Wzrost	Profil sieci wodociągowej z rur PEHD DN 90x8,2 typ RC - Rozbudowa sieci wodociągowej DN 90
Wzrost	MIASTO I GMINA CZŁOPA 78-630 Człopa ul. Strzelecka 2
Wzrost	1 : 1000/100
Wzrost	rys. 2