

Człopa, 30.08.2021 r.

ZGK.DYR.4120.17.2021

Gmina Człopa
ul. Strzelecka 2
78-630 Człopa

WARUNKI TECHNICZNE
rozbudowy sieci wodociągowej miejscowości
Czaplice - Nałęcz gmina Człopa

Na podstawie złożonego wniosku o aktualizację warunków technicznych wydanych w dniu 27.08.2015 r. podajemy aktualne warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej miejscowości Czaplice - Nałęcz:

1. Wykorzystując istniejący trójnik na rurze \varnothing 110 Czaplice - Bukowo wpiąć się do istniejącej sieci wodociągowej i dalej w kierunku miejscowości Nałęcz pobrać z rur PE \varnothing 90 odcinek sieci za drogę krajową nr 22 kończąc ją hydrantem technologicznym. Na projektowanym odgałęzieniu zamontować zasuwę \varnothing 90.
2. Istniejące w miejscowości Nałęcz budynki należy podłączyć do wybudowanego zgodnie z punktem 1 rurociągu przewodami wodociagowymi PE o średnicy dobranej do liczby odbiorców. W celu niezależnego dla każdego budynku zamknięcia wody należy zastosować odpowiednie zasuwę.
3. Do każdego odbiorcy należy wykonać indywidualne przyłącze wyposażone w zasuwę odcinającą, wodomierz oraz zawór antyskażeniowy. Wodomierze montować w typowych studniach wodomierzowych.
4. Wyłączyć z użytkowania hydrofornię w Nałęczu.

Warunki dodatkowe:

- a) celem ustalenia głębokości istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać próbne przekopy;
- b) przewody wodociągowe należy ułożyć na głębokości 1,6 m i zabezpieczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną;
- c) włazy studni wodomierzowej starać się nie umieszczać na wjazdach;
- d) rozbudowa sieci wodociągowej określona w punktach 1 - 4 ma być wykonana kosztem i staraniem inwestora;

Za zgodne
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

- e) roboty ziemne należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli istniejących urządzeń podziemnych i nadziemnych celem uniknięcia ewentualnego ich uszkodzenia;
- f) należy uzyskać zgodę na wykonywanie robót ziemnych od właścicieli gruntów, na których znajdują się urządzenia wodociągowe;
- g) roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami;
- h) wykonawca ma obowiązek powiadomić o rozpoczęciu prac ZGK - ZB w Człopie, ul. Kolejowa 17. Po wykonaniu odcinków sieci, a przed ich zasypaniem należy zgłosić ich częściowy odbiór techniczny w naszym zakładzie;
- i) po wykonaniu całości sieci wodociągowej należy wykonać próbę ciśnieniową;
- j) po zakończeniu robót wykonawca zgłosi wybudowaną sieć wodociagową do odbioru końcowego;
- k) zobowiązuje się inwestora do zgłoszenia ułożonych przewodów wodociagowych w uprawnionym zakładzie geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej;
- l) ważność warunków technicznych ustala się na 2 lata od dnia ich wydania.

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
mgr inż. Eleonora Maria Puzo
Nr upr. ZAP/0223/PWOS/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

DYREKTOR
ZGK Zakład Budowlany
mgr inż. Katarzyna Szymczak