


| | | | |
|-----|-------------------------------|-------|------------------|
| 26 | Zasuwa klinowa DN100 | 1 | żeliwo |
| 25 | Przepływomierz DN100 | 1 | |
| 24 | Zawór płuczący | 1 | |
| 23 | Podest obsługowy | 1 | stal nierdz. |
| 22 | Belka wsporcza (regulowana) | 1 | stal nierdz. |
| 21 | Przejście szczelne łańcuchowe | 1 | |
| 20 | łańcuch | 2 | |
| 19 | Właz 890x1200 klasy D400 | 1 | żeliwo |
| 18 | Biofiltr kominkowy DN100 | 1 | stal nierdz. |
| 17 | Kominiek wentylacyjny DN100 | 1 | stal nierdz. |
| 16 | Poręcz wysuwana | 1 | stal nierdz. |
| 15 | Szafa sterownicza | 1 | |
| 14 | Prowadnice rurowe | 4 | stal nierdz. |
| 13a | Deflektor | 2 | stal nierdz. |
| 13 | Króciec napływowy | 2 | PVC200 PVC250 |
| 12 | Drabinka | 1 | stal nierdz. |
| 11 | Sonda hydrostatyczna | 1 | |
| 10 | Wyłącznik pływakowy | 2 | |
| 9 | Kolnierz DN150 | 1 | stal nierdz. |
| 8 | Układ tłoczny DN100/150 | 1 | stal nierdz. |
| 7 | Zawór kulowy DN50 | 1 | |
| 6 | Nasada płucząca T52 | 1 | |
| 5 | Zawór zwrotny kulowy DN100 | 2 | żeliwo |
| 4 | Zasuwa klinowa DN100 | 2 | żeliwo |
| 3 | Zbiornik | 1 | Polimerobeton |
| 2 | Kolano stopowe DN80 | 2 | żeliwo |
| 1 | Pompa zatapialna | 2 | |
| Lp | Nazwa | Ilość | Materiał |



| PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno | | | | |
|---|---|--------------|------------------|--------|
| Nazwa zadania | Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. | | | |
| Adres obiektu | gm. Czempin, obr. Borowo, miejscowość Nowe Borówko. | Stadium | PW | |
| | | Skala | 1:20 | |
| Rysunek | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PA | Rysunek nr | 16 | |
| | | Data oprac. | 15.03.2023 | |
| Funkcja | Tytuł, imię i nazwisko | Specjalność | Nr upr. bud. | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Maciej Zdziabek | Instalacyjna | WKP/0360/PWOS/12 | |
| | | | | |