



Dla rurociągów tłocznych Ø180 mm zaprojektowano studnię rozprężną o średnicy Ø1000 mm, natomiast dla rurociągów tłocznych Ø110 mm zaprojektowano studnię rozprężną o średnicy Ø800 mm

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno				
Nazwa zadania	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.			
Adres obiektu	gm. Czempin, obr. Borowo, miejscowość Nowe Borówko.	Stadium	PW	
		Skala	1:20	
Rysunek	STUDNIA ROZPRĘŻNA		Rysunek nr	21
			Data oprac.	15.03.2023
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Zdziabek	Instalacyjna	WKP/0360/PWOS/12	