
Kabel NN
Kabel NN
Kabel telek.
Gaz. śr.ciśn.
Rura przewiertowa PE100RC
Ø225, L=20.0m
W1
W2
W3
91°(K1)
-89°
1:100
1:500
W1: Wpięcie do sieci istniejącej DN150
Zasuwa DN100
Przyłącze gaz.
Chodnik bet.
Kan. san. Ø180, Rz.d.=75.75 -, Rz.d.=75.75
UWAGA. Rzędną zweryfikować przed wykonaniem przewiertu.
Chodnik bet.
W2: Trójnik DN100/100
Proj. połączenie z przewodem W2.1 Ø110, Rz.o.=75.90
Hydrant nadziemny
W3: Trójnik DN100/100
proj. połączenie z przewodem Sieć wodociągowa Ø110, Rz.o.=76.10
proj. połączenie z przewodem Sieć wodociągowa Ø110, Rz.o.=76.10

POZIOM PORÓWNAWCZY 65.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	76.90			77.30	77.60
RZĘDNA OSI PRZEWODU	75.40	75.42	75.59	75.90	76.20
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50			1.40	1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI	1% 52.0m			1% 30.0m	0.1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ					
ODLEGŁOŚCI	0.0 52.0			52.0 30.0	82.0
HEKTOMETRY	W1			W2	W3

0

DGSI/EPI-Graf/PSI, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


78.20
W4
W5
W6
91°
15°
Skrzyżowanie z proj. KS GRAW. PA PVC lite SN8 Ø200, Rz.d.=73.88
W4: Hydrant nadziemny
W5:
W6:
78.20
77.60
77.30
77.30
76.27
76.30
75.80
75.80
1.93
1.30
1.50
1.50
139.5m
3.5%
14.5m
0%
7.0
0.4%
Ø110 L=550.0m
177.5
221.5
236.0
243.0
139.5
14.5
7.0
W4
W5
W6
1
2


W10
W8
W9
W7
91°
19°
W7:
W8: Hydrant nadziemny
W9:
W10: Hydrant nadziemny
76.80
76.80
77.10
77.90
75.30
75.30
75.60
76.40
1.50
1.50
1.50
1.50
118.0m
0%
6.0
1.4%
21.5m
1.4%
55.5m
0.2%
360.5
367.0
388.0
444.0
118.0
6.0
21.5
55.5
W7
W8
W9
W10
3
4


Kabel NN
W11
W12
56°
Kabel NN
W2
91°
Skrzyżowanie z proj. KS GRAW. PA PVC lite SN8 Ø200, Rz.d.=75.43
W12:
Zasuwa DN100
proj. połączenie z przewodem Sieć wodociągowa Ø110, Rz.o.=76.20
proj. połączenie z przewodem Sieć wodociągowa Ø110, Rz.o.=76.20
W11:
65.00m
n.p.m.
W2: Trójnik DN100/100
Proj. połączenie z przewodem W1 Ø110, Rz.o.=75.90
Zasuwa DN100
Skrzyżowanie z proj. KS GRAW. PA PVC lite SN8 Ø200, Rz.d.=75.59
77.80
77.60
77.30
76.30
76.17
76.10
75.90
75.91
1.50
1.50
1.40
63.0m
0.5%
43.0m
0.1%
Ø110
507.0
550.0
0.0
63.0
43.0
108.5
W11
W12
W2
5
0


W2.1
W2.1: Hydrant nadziemny
77.50
76.00
1.50
108.5m
108.5
W2.1
1

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Nazwa zadania	**Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.**		
Adres obiektu	gm. Czempiń, obr. Borowo, miejscowość Nowe Borówko.	Stadium	PW
		Skala	1:100/500
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ	Rysunek nr	6
		Data oprac.	15.03.2023

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Zdziabek	Instalacyjna	WKP/0360/PWOS/12	