

WSZYSCY WYKONAWCY

MCS.RI.3301.1.2023

Bełchatów, 2023.03.20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo - Sportową w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informujemy o wpłynięciu zapytania do postępowania j. w.

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.03.2023 r.:

1. Prosimy Zamawiającego o wymaganie sztucznej trawy o następujących parametrach:

Sztuczna Trawa tkana, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

Skład włókna: 100% polietylen (PE)

Wysokość włókna - 48-50mm

Włókno monofilowe z rdzeniem wzmacniającym

Grubość włókna min. 300 mikronów

Ciężar włókna w pęczku - min 12.000 dtex

Waga włókna na m² - 1600 g/m²

Ilość pęczków na m² - min. 10.000

Ilość włókien na m² - min. 124.000

Kolor - minimum dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

Przepuszczalność systemu nawierzchni - min. 2000 mm/h

Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed i po starzeniu - min. 65 N

Waga całkowita nawierzchni na m² - min. 2200 g/m²

Wytrzymałość łączenia klejonego min 100 N/mm

Podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) - 100 % poliolefinowy

Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ dotyczące parametrów sztucznej trawy.

Przewodniczący komisji przetargowej

Michał Piotrowski

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/736391>
2. a/a.