

Bełchatów, dnia 15.11.2021

Nasz znak: PZ.271.9.2021

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej ustawy PZP pn.: „**Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mikorzycach.**”

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony projekt architektoniczno-budowlany jest projektem wykonawczym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępniony projekt architektoniczno-budowlany jest projektem wykonawczym.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania nowego przyłącza energii elektrycznej. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy o udostępnienie projektu tego przyłącza oraz warunków przyłączenia wydanych przez operatora sieci elektroenergetycznej PGE.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma wykonania nowego przyłącza energii elektrycznej.

Pytanie 3:

Prosimy o analizę schematu instalacji elektrycznej (rys. E/02) z rzutem parteru (E/01), gdyż obwody odbiorowe nie są tożsame, a legenda na rys (E/01) jest „przekopiwana” z innego projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z rysunkiem E/01.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy obiekt budowlany nie wymaga instalacji odgromowej, brak tej instalacji w projekcie

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma wykonania instalacji odgromowej

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa opraw oświetleniowych. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy o udostępnienie parametrów technicznych tych opraw oraz projektowych pomiarów natężenia oświetlenia pomieszczeń

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa opraw oświetleniowych. Należy zastosować typowe oprawy oświetleniowe – LED.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie tego postępowania przetargowego nie ma do wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu YDY 450/750V, a nie przewodami bezhalogenowymi

Odpowiedź:

Zamawiający otwiera, że instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu YDY 450/750V

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej zgodnie z udostępnionym projektem

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej zgodnie z udostępnionym projektem instalacji elektrycznej


Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, nie ma do wykonania przyłącza teletechnicznego (internetowego, telefonicznego, itp.), ani też żadnej instalacji teletechnicznej wewnątrz budynku (sygnalizacji włamania i napadu, antenowej RTV, komputerowej, audiowizualnej, itp.).

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma wykonania przyłącza teletechnicznego

Zamawiający informuje, że na dziś nie zamierza przedłużyć terminu składania ofert.


WÓJT
mgr Konrad Koc

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow
2. a/a.

Gmina Belchatów jest laureatem konkursów



GMINA
FAIR PLAY



SPORTOWA
GMINA
2016



