

7	Cześć 7	Zakres szczegółowy
		Wykonawca zapewnia obsługę serwisową zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi w DTR
		Sprawdzenie prawidłowości pracy i poszczególnych funkcji urządzenia
		Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
		Przegląd elementów elektrycznych systemu
		Przegląd układu odprowadzania skroplin, w tym pompki skroplin (jeśli dotyczy)
		Czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
		Odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej
		Czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych
		Wykonawca wykonujący czynności serwisowe będzie wykonywał je w sposób nie utrudniający pracy obiektu
		Wykonawca i jego pracownicy /współpracownicy muszą posiadać stosowne uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe (wg. potrzeb).
		Uruchomienie i przywrócenie do normalnej pracy urządzeń podlegających przeglądom serwisowym
		Czas reakcji serwisu w celu weryfikacji uszkodzeniu lub awarii wynosi maksymalnie do 6 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub wystania informacji e-mailem na adres Wykonawcy. Czas reakcji i przyjazdu celem weryfikacji innych usterek i uszkodzeń(nie krytycznych) do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub wystania informacji e-mailem na adres Wykonawcy. Za "poważne uszkodzenia i awarie "uważa się stan zagrażający bezpieczeństwu przebywających w obiekcie osób lub zagrażający konstrukcji budynku albo elementom wyposażenia.
		Zabezpieczenia na własny koszt narzędzi niezbędnych do serwisu oraz wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do wykonania serwisu.
		Zapewnienia stałej gotowości do terminowego wykonania usług serwisowych będących przedmiotem teże umowy
		Prace serwisowe muszą być potwierdzone protokołem na piśmie, protokół z przeglądów należy przekazać do Zamawiającego najpóźniej 7 dni po dacie realizacji czynności serwisowych na danym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oferty na uwagi z przeglądów serwisowych 14 dni po dacie dostarczenia protokołów.

LP	CZĘŚĆ	Opis skrócony	Lokalizacja	Spis urządzeń	Specyfikacja filtrów	Ilość urządzeń	Uwagi, komentarze
7	cz.7	Klimatyzatory	ICDS i Szkoła Podstawowa nr.3 ul. Staszica 2 05-092 Łomianki	32 szt klimatyzatorów firm GREE, HISENSE, FUJI		32	Należy wycenić przegląd w terminie od 1 czerwca 2024 do 30 czerwca 2024
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki.	1szt klimatyzator DAIKIN FTX50MV1B nr.K004547		1	
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki	3 szt. Klimatyzatory FUJITSU		3	
			Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Dąbrowie, ul. Partyzantów 31, 05-092 Łomianki.	Klimatyzacja kuchnia (2 szt. HISENSE), Szkoła (4szt. KAISAI).		6	

Załącznik nr 12/26

Michał Karolek