


8	Część 8	<p><b>Zakres szczegółowy</b></p> <p>Wykonawca zapewnia obsługę serwisową zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi w DTR</p> <p>Sprawdzenie prawidłowości pracy i poszczególnych funkcji urządzenia</p> <p>Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego</p> <p>Przegląd elementów elektrycznych systemu</p> <p>Przegląd układu odprowadzania skroplin, w tym pompki skroplin (jeśli dotyczy)</p> <p>Czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej</p> <p>Odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej</p> <p>Czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych</p> <p>Wykonawca wykonujący czynności serwisowe będzie wykonywał je w sposób nie utrudniający pracy obiektu</p> <p>Wykonawca i jego pracownicy /współpracownicy muszą posiadać stosowne uprawnienia do obsługi serwisowej.</p> <p>Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe (wg. potrzeb).</p> <p>Uruchomienie i przywrócenie do normalnej pracy urządzeń podlegających przeglądowi serwisowym</p> <p>Czas reakcji serwisu w celu weryfikacji uszkodzeniu lub awarii wynosi maksymalnie do 6 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub wystania informacji e-mailem na adres Wykonawcy. Czas reakcji i przyjazdu celem weryfikacji innych usterek i uszkodzeń(nie krytycznych) do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub wysłania informacji e-mailem na adres Wykonawcy. Za "poważne uszkodzenia i awarie "uważa się stan zagrażający bezpieczeństwu przebywających w obiekcie osób lub zagrażający konstrukcji budynku albo elementom wyposażenia.</p> <p>Zabezpieczenia na własny koszt narzędzi niezbędnych do serwisu oraz wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do wykonania serwisu.</p> <p>Zapewnienia stałej gotowości do terminowego wykonania usług serwisowych będących przedmiotem tejże umowy</p> <p>Prace serwisowe muszą być potwierdzone protokołem na piśmie, protokoł z przeglądów należy przekazać do Zamawiającego najpóźniej 7 dni po dacie realizacji czynności serwisowych na danym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oferty na uwagi z przeglądów serwisowych 14 dni po dacie dostarczenia protokołów.</p>
---	---------	--

LP	CZĘŚĆ	Opis skrócony	Lokalizacja	Spis urządzeń	Specyfikacja filtrów	Ilość urządzeń	Uwagi, komentarze
8	cz.8	Klimatyzatory (urządzenia na gwarancji)	Szkoła Podstawowa nr. 3 ul.Staszica 2 05-092 Łomianki	KAISAI KWX-24HRGI/KAISAI KWX-24HRGO 1 szt. KAISAI KCD-36HRG32X/KAISAI KOD30U-36HFN32X 1 szt.		2	Należy wycenić przegląd w terminie od 1 czerwca 2024 do 30 czerwca 2024
			Liceum ul.Staszica 2 05-092 Łomianki	KAISAI KWX-24HRGI / KAISAI KWX-24HRGO 4 szt.		4	
			Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Dąbrowie, ul. Partyzantów 31, 05-092 Łomianki.	Klimatyzatory ARV-H280 1szt, ARV-H330 1szt, - ARUCA-080 4szt, ARUCA-H112 5szt; Klimatyzatory AUX-M5-42LCLH x 1szt + 2x AUX-C-24CAC; Klimatyzatory AUX-M5-42LCLH x 1szt + 2x AUX-C-24CAC		17	

Zastępca Dyrektora ICDS  
  
 Michał Karolak