



## GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198  
e-mail: [sekretariat@slesin.pl](mailto:sekretariat@slesin.pl), [www.slesin.pl](http://www.slesin.pl)

Ślesin, dnia 19.06.2024 r.

Znak sprawy: BZP.271.2.9.TP.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c23dfc4-230a-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00352547

### Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania pn.:

**„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin udostępnia treść zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela poniższych odpowiedzi:

#### 1. Pytania z dnia 11.06.2024 r.

- 1) **Z uwagi na znaczny zakres robót budowlanych zwracam się o konieczne udostępnienie plików ATH przedmiarów. Obecnie przedmiary zostały wykonane różną metodą i brak ich ujednoliconej formy – co wydłuża czas potrzebny na przygotowanie oferty.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji plików ATH.

- 2) **W przypadku braku możliwości udostępnienia plików ATH - zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie czasu na przygotowanie oferty o dodatkowe 7 dni kalendarzowych.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert.

**2. Pytanie z dnia 12.06.2024 r.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie cesji z bankiem w celu uruchomienia kredytu, którego zabezpieczeniem będzie realizacja przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie cesji z bankiem.

**3. Pytania z dnia 14.06.2024 r.**

**1) Proszę o informację jakie elementy mają wchodzić w zakres zabudowy meblowej aneksu kuchennego w etapie I USC?**

Odpowiedź:

We wszystkich kuchniach


- szafki górne i dolne wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min 18mm w kolorze akacja. W dolnych szafkach stopki regulujące wysokość min 10cm, uchwyt kwadratowy czarny; górne szafki z obniżonym frontem względem korpusu, tak aby front tworzył również pochwył. Wymagany kształt uchwytu:




- szafki górne z podświetleniem LED; system montażu szafek na listwie montażowej z zawieszkami z możliwością regulacji szafek,
- blat roboczy z płyty wiórowej o grubości 38mm postformingowany z obrzeżem na przedniej dłuższej krawędzi w dekorze jasnego granitu; panel międzyszafkowy w dekorze blatu,
- cokół z płyty meblowe z uszczelką przezroczystą,
- szuflady (jeśli występują) z bokami metalowymi z systemem cichego domyku.

### Sprzęty AGD:

- zlew 1 komorowy z małym ociekaczem + bateria – komplet w kolorze czarnym lub onyx;



- lodówka podblatowa do zabudowy W87/S54/G54cm;



- zmywarka do zabudowy o szer. 45cm z osobną szufladą na sztućce,
- zmywarka do zabudowy o szer. 60cm z osobną szufladą na sztućce.

## **2) Proszę o podanie wymiarów dot. Mebli Wyposażenia biblioteki (sala biblioteczna)- regał otwarty wysoki, regał biblioteczny 2-stronny na kółkach, regał niski na literaturę dla dzieci**

### Odpowiedź:

- Sz6 Regał otwarty wysoki wymiary: S80/G40W216 cm +/-2%,
- SZ7 Regał biblioteczny 2-stronny na kółkach S90/G60/W191 cm +/-2% - wymiar podany bez kółek,
- Sz8 – regał niski na literaturę dla dzieci S80/G40/H110 cm +/-2%,



**3) Proszę o udostępnienie wszystkich brakujących projektów dot. Zabudów meblowych dla wszystkich zadań**

Odpowiedź:

Projekty stanowią załącznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

**4. Pytanie z dnia 17.06.2024 r.**

**Czy w przedmiarze prac budowlanych obiektu Biblioteka Publiczna pozycja 68. jest prawidłowa ilość warstwy wyrównawczej do wykonania**

Odpowiedź:

W ww. pozycji jest prawidłowa ilość warstwy wyrównawczej.