

ZDW.N4.361.08.2024

Bydgoszcz, dnia 23.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania: **Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100, sl. 1,053 km**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej i remontów cząstkowych z mieszanki AC16W 35/50 KR 3-4 z wykorzystaniem granulatu asfaltowego; przy utrzymaniu zapisów SST o wykluczeniu granulatu z warstwy wiążącej AC16! PMB 25/55-60. Wymagania mieszanki z granulatem zgodne z SST oraz wskazanymi w specyfikacji dokumentami odniesienia w tym WT2 2014 oraz PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt asfaltowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego w ilości do 20% do projektowania i wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej jedynie na warstwę wyrównawczą i do remontu cząstkowego. Na warstwę wiążącą Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, aktualny termin: 27.02.2023 r.

godz. 09:45 – składanie ofert,

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część:

Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;

Ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła:

Monika Konopka – Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
tel.: 52 37 05 744

email: m.konopka@zdw-bydgoszcz.pl

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Leszek Nitka