



**Stopa Fundamentowa Sf-1 - 21 sztuk**  
**Beeton C16/20**  
**Pod stopą wykonać warstwę podbetonu z**  
**betonu C8/10 grubości 10cm, ułożonego n**  
**podspocy płaskowej grubości 20cm,**  
**zagęszczonej**

Teneb: Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie Gmina Ostrorog		Inwestor: ul. Wroniecka 14 64-560 Ostrorog	
działki o nr ewid. 160/19, Kluczewo		Skala 64-560 Ostrorog	
Tytuł Rysunku INSTALACJA UZIEMIENIA I POL. WYRAVN.	1:50	Skala 64-560 Ostrorog	Xi.2020
Architektura Zdzisław Smarsz	Podpis:	Nr Upr.:	NN-8345/466/81
Konstrukcja: Inż. Daniel Górczyński	Podpis:	Nr Upr.:	WKP/0032/PDDK/05
Dpracowati Leszek Trzybowski	Podpis:	Nr Upr.:	485/PW/92
Dpracowati Andrzej Kiernowicz	Podpis:	Nr Upr.:	WKP/0435/PDDE/16
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY			Nr Rys. 03

