

Poznań, dnia 02 lipca 2021 roku

Postępowanie nr: **WZ.261.261.19.2021**  
Postępowanie pod nazwą: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łągiewniki – Rybitwy na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska, etap II (od km 2 + 325 do km 3 + 625,77).**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### **Pytanie 1**

Dotyczy wyjaśnień z dn. 01.07.2021. W odpowiedzi na pytanie 8 Zamawiający podtrzymuje zapis o zawartości parafiny poniżej 1%. Zdaniem Wykonawcy asfalt niskoparafinowy nie jest już dostępny na rynku. W związku z powyższym ponownie wnosimy o rezygnację z ww. parametru, bądź wskazanie producenta takiego asfaltu.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający podtrzymuje zapis o zawartości parafiny poniżej 1 %, z uwagi na doświadczenie z innych budów, na których taki asfalt jest stosowany przez Wykonawców.

#### **Pytanie 2**

Dotyczy wyjaśnień z dn. 01.07.2021. W odpowiedzi na pytanie 7 Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania asfaltu 35/50. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej / wiążącej z mieszanki wyższej kategorii, tj. AC11W 35/50 KR3-4, celem poprawy właściwości użytkowych nawierzchni i spójności z aktualnymi wytycznymi (stosowanie lepszca 35/50 dla kategorii KR3-4 jest zgodne z WT2-2014).

#### **Odpowiedź 2**

Zgoda na zastosowanie mieszanki AC11W 35/50 KR3-4 zawarta jest w dołączonej do materiałów przetargowych SST 05.03.05b. W tablicy 2 zawarty jest zapis: „Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań tablicy 21”.

#### **Sprawa prowadzi:**

Przemysław Nowacki