

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN-Wielkopolska” Sp. z o.o.
ul. Sarnowska 2 lok. 219
63-900 Rawicz

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

nieruchomości położonej w m. Cienin Kościelny działka numer 88/3 obręb Cienin Kościelny do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W odpowiedzi na Państwa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wniosek z dnia 05.07.2023 uzupełniony 26.07.2023, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji podaje warunki techniczne dla celów dostarczania wody i odbioru ścieków dla nieruchomości położonej w m. Cienin Kościelny - działka numer 88/3 obręb Cienin Kościelny

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA: rurociąg 80mm

- a) rurociąg przebiega w działce oznaczonej numerem 252
- b) należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki na wykonanie prac budowlanych związanych z przyłączeniem się do sieci;

2 SIEĆ KANALIZACYJNA: kolektor sanitarny PCV Ø 200

- a) kolektor przebiega w działce oznaczonej numerem 252 a na działce 88/3 znajduje się wykonane przyłącze

3 WARUNKI PROJEKTOWE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO: budowa przyłączy na podanych poniżej warunkach:

- a) materiał- rura min. PE Ø 32 mm; wpięcie w sieć, która zlokalizowana jest w działce nr 252
- b) nawiertka na sieci wodociągowej, wraz z obudową i skrzynką uliczną oraz tabliczką
- c) na działce, zamontować studnię wodomierzową polietylenową (Ø 600 lub Ø 425); lub betonową min Ø 1200 do 3 metrów od granicy działki – na czas budowy, po budowie możliwość wnioskowania o przeniesienie wodomierza do budynku
- d) zamontować konsolę pod wodomierz DN 20, zawór antyskażeniowy DN25 i dwa zawory odcinające DN25; zawór odcinający przed wodomierzem zawór grzybkowy; nie dopuszcza się kulowego – w przypadku konieczności większego wodomierza prosimy o obliczenia dokonane przez uprawnionego projektanta.
- e) przebieg przyłączy wodociągowego zlokalizować tak, aby w przypadku wystąpienia awarii nie było problemów z dokonaniem naprawy;
- f) w miejscach wystąpienia możliwych kolizji z innymi mediami, należy zastosować rurę osłonową;
- g) studnię wodomierzową, jak i przebieg przyłączy, zlokalizować na terenie zielonym
- h) głębokość posadowienia przyłączy min. 1,5 m p.p.t;
- i) przewód wodociągowy podlega oznakowaniu w gruncie za pomocą taśmy znakującej PE koloru niebieskiego;
- j) wodomierz montowany jest przez zakład
- k)

4 WARUNKI PROJEKTOWE PRZYKANALIKA:

- a) przykanalik PCV Ø 160 – znajduje się na działce
- b) wpięcie w istniejącą studzienkę znajdującą się na działce 88/3
- c) piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- d) zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej pod groźbą kary w wysokości 10.000zł zgodnie z art. 9 pkt. 1 i art. 28 pkt 4a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020r poz 2028)

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- a) dokumentację techniczną/proponowaną lokalizację przyłączy przedłożyć do uzgodnienia w GZWiK w Słupcy;
- b) dokonać uzgodnień z zarządcą/właścicielem drogi, gestorami sieci z którymi krzyżuje się przyłącze/a, właścicielami działek i przedłożyć wraz z; dokumentacją techniczną/proponowaną lokalizacją przyłączy
- c) wykonanie prac należy powierzyć wykwalifikowanemu wykonawcy;
- d) odbioru" w stanie odkrytym" dokonują pracownicy GZWiK i spisują protokół w godzinach pracy zakładu. O termin odbioru prac poinformować osobiście w siedzibie GZWiK bądź telefonicznie pod numerem telefonu 63 277 25 52, 603-552-142 na min 48h przed planowanym wykonaniem.
- e) przy prowadzeniu równoległym przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne powinno być ułożone od innych instalacji w odległości nie mniejszej niż:
 - 1,00 m od przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego i przewodu gazowego,
 - 0,80 m od kabli energetycznych,
 - 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych
- d) na trasie wybudowanych przyłączy nie umieszczać obiektów budowlanych i nie dokonywać nasadzeń drzew i krzewów,
- e) niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty wystawienia;
- f) Ostateczny odbiór techniczny przyłącza/y potwierdzany jest protokołem. Przed spisaniem protokołu odbioru technicznego przyłącza/y należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza i wystąpić z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru technicznego, do którego należy dołączyć 1 egz. mapy inwentaryzacyjnej, atesty higieniczne zastosowanych materiałów, protokół z odbioru w stanie odkrytym
- g) po podpisaniu odbioru technicznego przyłącza należy zawrzeć umowę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków***
- h) GZWiK po zawarciu umowy zainstaluje wodomierz główny – nie dopuszcza się własnych wodomierzy**

„Realizację budowy przyłącza przyłącza wodociągowego do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenie przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”- art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2020 r., poz.2028)

Z poważaniem,

Zastępca Wierownika
Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Słupcy

Przemysław Pieczęć i podpis

Otrzymują:

- 1. Adresat – 2 egz.
- 2. A/a- 1 egz.