

Orli Staw, dnia 22 stycznia 2020 roku

JRP.271.1.4.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nr 2019/S 205-498289 z dnia 23.10.2019 r.

I. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytania i udziela następujących wyjaśnień w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w karcie katalogowej prasy śrubowej w przypadku zadeklarowania przez Oferenta odpowiedzi NIE w poniższym punkcie:

1.	Części wirujące mające kontakt z pofermentatem – stal 0H18N9 lub lepszego gatunku	/	TAK	TAK/NIE	TAK/NIE
----	---	---	-----	---------	---------

pod warunkiem, że oferent w ofercie technicznej zadeklaruje i uzasadni zastosowanie innego materiału. Renomowani producenci urządzeń ze względu na narażenie na abrazyję i wymagania odnośnie twardości materiału nie stosują i nie deklarują w kartach katalogowych wykonania części ruchomej ze stali nierdzewnej, natomiast obudowa maszyny jest wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonanie części ruchomej ze stali nierdzewnej, ze względu na jej właściwości, skróciło by żywotność całego urządzenia jak również uniemożliwiło jego regenerację poprzez napawanie krawędzi.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla PRAS ŚRUBOWYCH PS1 i PS2 dopuszcza zastosowanie dla części wirujących mających kontakt z pofermentatem materiału innego niż stal 0H18N9 lub lepszego gatunku w przypadku uzasadnionego względami technicznymi braku możliwości zastosowania stali 0H18N9 lub lepszego gatunku. Uzasadnienie z wyszczególnieniem części wykonanych z innego materiału powinno być dołączone do Oferty Technicznej.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w karcie katalogowej młyna młotkowego/rozdzielacza frakcji w przypadku zadeklarowania przez Oferenta odpowiedzi NIE:

Elementy narażone na kontakt z wsadem wykonane ze stali nierdzewnej		TAK	TAK/NIE	TAK/NIE
---	--	-----	---------	---------

Pod warunkiem że pod warunkiem, że oferent w ofercie technicznej zadeklaruje i uzasadni zastosowanie innego materiału dla części ruchomych urządzenia. Renomowani producenci urządzeń ze względu na narażenie na abrazję i wymagania odnośnie twardości i elastyczności materiału nie stosują i nie deklarują w kartach katalogowych wykonania części ruchomej ze stali nierdzewnej, natomiast obudowa maszyny jest wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonanie części ruchomej ze stali nierdzewnej, ze względu na jej właściwości, skróciło by żywotność całego urządzenia i zwiększyło awaryjność jak również częstotliwość wymiany młotków.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla MŁYNA MŁOTKOWEGO/ROZDZIELACZA FRAKЦИИ dopuszcza zastosowanie dla części narażonych na kontakt z wsadem materiału innego niż stal nierdzewna w przypadku uzasadnionego względami technicznymi braku możliwości zastosowania stali nierdzewnej. Uzasadnienie z wyszczególnieniem części wykonanych z innego materiału powinno być dołączone do Oferty Technicznej.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w karcie katalogowej suwnicy w przypadku zadeklarowania przez Oferenta odpowiedzi NIE w poniższych punktach:

osłona przeciwpyłowa szafy sterowniczej suwnicy,		TAK	TAK/NIE	TAK/NIE
szafa sterownicza suwnicy wykonana ze stali nierdzewnej,		TAK	TAK/NIE	TAK/NIE
ogrzewanie szafy sterowniczej suwnicy		TAK	TAK/NIE	TAK/NIE

Pod warunkiem że szafa sterownicza znajdzie się w dedykowanym pomieszczeniu elektrycznym wyposażonym w klimatyzację i wentylację, które zostanie uwzględnione

i opisane w ofercie technicznej z załącznikami. Jest to rozwiązanie o wiele bardziej korzystne i bezpieczniejsze, minimalizujące ryzyko uszkodzenia szafy przez czynniki środowiskowe. Stosowane było na wszystkich analogicznych realizacjach Oferenta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymienionych w pytaniu zabezpieczeń szafy sterowniczej suwnicy pod warunkiem jej lokalizacji w wydzielonym pomieszczeniu zamkniętym wyposażonym w wentylację i klimatyzację.

II. W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ:

1) punkt 20.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„20.1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto> w terminie do dnia 07.02.2020 r. do godz. 12:00 w postaci elektronicznej.”;

2) punkt 21.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„21.1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w dniu 07.02.2020 r. o godz. 12:05.”;

3) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorce wykazu maszyn i urządzeń w tabeli dotyczącej PRAS ŚRUBOWYCH PS1 i PS2, wiersz nr 15 otrzymuje następujące brzmienie:

15.	Części wirujące mające kontakt z pofermentatem – stal 0H18N9 lub lepszego gatunku lub inna w przypadku technicznie uzasadnionego braku możliwości zastosowania stali 0H18N9 lub lepszego gatunku		TAK/ TAK z uzasadnieniem	TAK/TAK z uzasadnieniem/NIE	TAK/NIE
-----	--	--	--------------------------------	-----------------------------	---------

4) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorce wykazu maszyn i urządzeń w tabeli dotyczącej MŁYNA MŁOTKOWEGO/ROZDZIELACZA FRAKCJI, wiersz nr 8 otrzymuje następujące brzmienie:

8.	Elementy narażone na kontakt z wsadem wykonane ze stali nierdzewnej lub innej w przypadku technicznie uzasadnionego braku możliwości zastosowania stali nierdzewnej		TAK/ TAK z uzasadnieniem	TAK/TAK z uzasadnieniem/NIE	TAK/NIE
----	---	--	--------------------------------	-----------------------------	---------

- 5) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – *Wzorce wykazu maszyn i urządzeń* w tabeli dotyczącej **AUTOMATYCZNEJ SUWNICY WYŁADOWCZEJ (w zbiorniku ZT1A)**, w wierszu nr 21 ostatnie trzy wyszczególnienia otrzymują następujące brzmienie:

	osłona przeciwpyłowa szafy sterowniczej suwnicy lub lokalizacja szafy w wydzielonym pomieszczeniu zamkniętym wyposażonym w wentylację i klimatyzację.		TAK	TAK/NIE	TAK/NIE
	szafa sterownicza suwnicy wykonana ze stali nierdzewnej lub lokalizacja szafy w wydzielonym pomieszczeniu zamkniętym wyposażonym w wentylację i klimatyzację.		TAK	TAK/NIE	TAK/NIE
	ogrzewanie szafy sterowniczej suwnicy lub lokalizacja szafy w wydzielonym pomieszczeniu zamkniętym wyposażonym w wentylację i klimatyzację		TAK	TAK/NIE	TAK/NIE

- 6) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – *Wzorce wykazu maszyn i urządzeń* w UWAGACH na końcu pod tabelą dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:
 „9. Jeżeli w przypadku PRAS ŚRUBOWYCH PS1 i PS2, Wykonawca zaproponuje w wierszu nr 15 zastosowanie materiału innego niż *stal 0H18N9* lub *lepszego gatunku* należy wówczas w odpowiedniej kolumnie zaznaczyć sformułowanie „TAK z uzasadnieniem”. Wówczas uzasadnienie z wyszczególnieniem części wykonanych z innego materiału powinno być dołączone do Oferty Technicznej.”;
- 7) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – *Wzorce wykazu maszyn i urządzeń* w UWAGACH na końcu pod tabelą dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:
 „10. Jeżeli w przypadku MŁYNA MŁOTKOWEGO/ROZDZIELACZA FRAKCJI, Wykonawca zaproponuje w wierszu nr 8 zastosowanie materiału innego niż *stal nierdzewna*

należy wówczas w odpowiedniej kolumnie zaznaczyć sformułowanie „TAK z uzasadnieniem”. Wówczas uzasadnienie z wyszczególnieniem części wykonanych z innego materiału powinno być dołączone do Oferty Technicznej.”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią.

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający w załączeniu pomocniczo udostępnia Wykonawcom zmieniony *Załącznik nr 2 do Formularza Oferty – Wzór wykazu maszyn i urządzeń.*

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz