

Bydgoszcz, 02.08.2023 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Wymiana zasuw dn 400 i zasuw dn 500 na dwie przepustnice dn 400 w K-1 w kierunku K-2 na terenie ECI w Bydgoszczy, PP/57/2023

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 02.08.2023 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

W związku z postępowaniem na wymianę zasuw DN 500 oraz DN 400 na przepustnice w K1 proszę o podanie parametrów na jakie ciśnienie mają być kołnierze DN 400 oraz grubość ścianki rury DN 400.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kołnierze PN 25.

Grubość ścianki rury min. 10 mm.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych



Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski

Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 0000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

