

Zamawiający:
Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

WYJAŚNIENIA NR 1

NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ
PT. "PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE GMINY LUZINO" – sprawa 6.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - dotyczy części nr 1 zamówienia – Przebudowa ulicy Lipowej w Barłominie:

1. W przedmiarze ujęto pozycję korytowania. Proszę o potwierdzenie, iż pozycja ta tyczy się tylko profilowania i zagęszczania istniejącej już nawierzchni.

Odp.: Pozycja nr D-04.01.01 przedmiaru robót nie dotyczy wykonania koryta. Zamawiający potwierdza, że pozycja ta obejmuje zakres robót polegających na profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni.

2. Proszę o podanie ilości robót związanych z regulacją uzbrojenia terenu oraz montaż rur osłonowych.

Odp.: Ilość robót dotyczących regulacji uzbrojenia terenu, montażu rur osłonowych i regulacji armatury sieci uzbrojenia terenu należy oszacować i wycenić na podstawie mapy do celów projektowych, na której sporządzono plan zagospodarowania terenu.

3. W opisie technicznym jest mowa o humusowaniu na gr. 15 cm. Proszę o podanie ilości tych robót – brak pozycji w przedmiarze oraz brak oznaczenia na pzt.

Odp.: Informacja zawarta w opisie technicznym dotyczy sytuacji, w której Wykonawca w trakcie wykonywania prac naruszy przyległy teren zielony. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek uporządkowania terenu przyległego poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą.

4. Proszę o potwierdzenie, iż płyty należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm, a nie jak zazwyczaj się stosuje podsypkę piaskową.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że płyty betonowe typu JOMB należy ułożyć na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 3 cm.

5. Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci?

Odp.: Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci. W projekcie drogowym znajduje się odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ, jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

GMINA LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
NIP 5882082059 (2)

WÓJT

Inż. Jarosław Wejer

.....
kierownik Zamawiającego