




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001170/20

Nr dokumentu: DZ/125/2020

Wasz Znak:

Data: 24.02.2020r

**Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Modernizację rozdzielni głównej 0,4 kV
RN-2 kotłowni WP-70 PEC- Gliwice Sp. z o.o.**

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

VIII.

1. Czy w rozdzielni dopuszcza się cieniowanie szyn głównych? Czy we wszystkich polach szyny główne mają być na 2500A?

Odpowiedź do części VIII: Nie dopuszcza się cieniowania szyn głównych. Dla poszczególnych sekcji szyny główne mają być na 2500 A. Odpływy mają być dobrane do wielkości obciążenia.

2. Czy do zabezpieczenia baterii BK1 i BK2 mogą zastosować wyłącznik z napędem o prądzie 1000A i 100A?

Odpowiedź do części VII: Na schemacie aktualnej rozdzielnicy 0,4 kV RN-2 dla odpływu do baterii kondensatorów BK-2 jest błąd w oznaczeniu prądu wyłącznika – jest 100 A, powinno być 1000 A. Docelowo należy dobrać wyłączniki na odpływach do baterii kondensatorów o mocy 250 kvar i prądzie znamionowym 361 A każda.

**PREZES ZARZĄDU
D Y R E K T O R
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**

Rudolf Widziński
Rudolf Widziński

Mirosław Bywalski tel. kont. 32/335 02 54
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,
kopia DZ, TA



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN