WINOBLUSZCZ TRÓJKLAPOWY

- 1,44

- 1,43

0.35 SMIETNIK 9,0M2 GRES

0.20 MAG. 7,1M2 GRES

0.27 KIESZEŃ SCENICZNA 54,0M2 DESKI

0.19 KLAT. SCH. NR3 10,74M2 GRES

0.18 SALA RZEŹBY 66,70M2 SPIEK KWARCOWY

0.26 STEROWNIA 6,5M2 WYKŁADZINA

0.24 ŁAZIENKA 6,5M2 GRES

0.23 ŁAZIENKA 6,5M2 GRES

0.21 KOMUNIKACJA 22,70M2 WYKŁADZINA FLOKOWANA

0.28 SCENA 202M2 DESKI

0.26 STEROWANIA 10,34M2 DESKI

0.25 GARDEROBA 25,77M2 WYKŁADZ. FLOK.

0.22 GARDEROBA 19,44M2 WYKŁADZ. FLOK.

0.17 SALA PLASTYCZNA 55,72M2 SPIEK KWARCOWY

0.29 WIDOWNIA 729,11M2 PARKIET

0.15 MAGAZYNEK 7,0M2 GRES

0.13 P. INSTRUKTORÓW 17,67M2 WYKŁADZ. FLOKOWANA

0.16 ZAPLECZE 21,4M2 GRES

0.14 MAGAZYNEK 7,3M2 GRES

0.12 SALA PLASTYCZNA 54,5M2 SPIEK KWARCOWY

Kabel NHXH FE 180 PH-90 2x1,5 na uchwytach systemu E-90 typu KSA-6 do rozdzielni głównej RGnn

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Tablica TE-05 – ster. sceny

Tablica TE-M3 – mech.sceny

Szafa rozdzielnicowa

Tablica TE-03

Tablica TE-02

Tablica TE-01

Zasilanie z szafy sterującej mechaniką sceny M3 sztankietu i kurtyny głównej

SCIANA OPOROWO REDNIA

SCIANA OPOROWO REDNIA

FURTKA ZAPASOWA W MOMENCIE ZAMKNIĘCIA DUŻEJ KULTURY

SCHODY SZCZOTKOWE I OLEWANE

0.01 KAWIARNIA 171,1M2 SPIEK KWARCOWY

0.02 PRZEDSIONEK 11,75M2 WYCIERACZKA

0.03 KLAT. SCH. NR3 10,42M2 OKŁADZINA GRES

0.04 KASA/INFORMACJA 6,0M2 WYKŁ. D'WANOWA

0.05 ZAPLECZE 11,7M2 WYKŁ. DYW./GRES

0.07 W.C. 2,0M2 GRES

0.06 W.C. 14,7M2 GRES

0.08 KOMUNIKACJA 4,4M2 GRES

0.09 W.C. 5,0M2 GRES

0.11 KOMUNIKACJA 59,8M2 SPIEK KWARCOWY

0.10 KLATKA SCHODOWA NR1 12M2 SPIEK OKŁADZINA

0.30 FOYER 104,7M2 SPIEK KWARCOWY

0.31 SZATNIA 62,4M2 SPIEK KWARCOWY

0.38 W.C. 15,57M2 SPIEK KWARC

0.34 W.C. 15,0M2 SPIEK KWARC

0.33 KLAT. SCH. NR4 6,0M2 GRES

Monitor 40" Wejście

Monitor 40" Wejście

Centrala SSP zasilana z RGnn

System monitoringu CCTV

Kabel NHXH FE 180 PH-90 2x1,5 na uchwytach systemu E-90 typu KSA-6 do rozdzielni głównej RGnn

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

System prezentacji multimedialnych

Kabel NHXH FE 180 PH-90 2x1,5 na uchwytach systemu E-90 typu KSA-6 do rozdzielni głównej RGnn

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Kabel NHXH FE 180 PH-90 2x1,5 na uchwytach systemu E-90 typu KSA-6 do rozdzielni głównej RGnn

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Kabel NHXH FE 180 PH-90 2x1,5 na uchwytach systemu E-90 typu KSA-6 do rozdzielni głównej RGnn

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

LEGENDA

- Gniazdo podwójne IP 20
- Gniazdo pojedyncze IP 20
- Gniazdo pojedyncze IP 44
- Gniazdo podwójne IP 44
- Gniazdo dedykowane – urządzenie
- Gniazdo komputerowe potrójne
- Gniazdko TV
- Gniazdko internetowe RJ-45
- Gniazdko telefoniczne RJ-45

2GZ Zestaw gniazd zasilających 1x gn. komputerowe podwójne

2GK Zestaw gniazd komputerowych 1x gn. komputerowe potrójne 2x gn. internetowe RJ45

2GK+T Zestaw gniazd komputerowych 1x gn. komputerowe potrójne 2x gn. internetowe RJ45 1x gn. telefoniczne RJ45

Wypust zasilający

1.1-1/2 Rozdzielnia / nr obwodu / nr urządz.

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@O2.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM TARGU

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA MIASTO NOWY TARG UL. KRZYWA 1 NOWY TARG 34-400

ADRES INWESTYCJI: ALEJA TYSIĄCLECIA 37 NOWY TARG

PROJEKTANT: mgr inż. SŁAWOMIR WOCHNIAK upr. nr 147/01/WL

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. STANISŁAW ĆWIRKO-GODYCKI upr. nr 239/01/WL

PODPIS:

RYSUNEK: RZUT PARTERU
instalacje silnoprądowe i słaboprądowe

DATA: MAJ 2017

E-02.a

SKALA: 1:75

str.164