bednarka FeZn 25x4 na gł 0,6m w odległości 1m od ścian budynku

złącze kontrolne FeZn 25x4 / drut FeZn8

zwody płaskie – drut FeZn8

drut FeZn8 mocowany na uchwytach krzyżowych ceramicznych

KLAPA ODDYMIAJĄCA 100X150

4N/4W Centrala wentylacyjna

maszt odgromowy h=4m

+15,20

+16,45

3,0%

2,2%

2,0W – Wentylator dachowy 50W/230V

1,2W – Wentylator dachowy 95W/230V

4,2W – Wentylator dachowy 99W/230V

2,5W – Wentylator dachowy 50W/230V

2,4W – Wentylator dachowy 55W/230V

1,1W – Wentylator dachowy 50W/230V

4,1W – Wentylator dachowy 50W/230V

5W5 – Wentylator dachowy 50W/230V

2,7W – Wentylator dachowy 50W/230V

2,3W – Wentylator dachowy 265W/230V

+12,57

+13,14

+12,97

+13,14

+16,45

ŚWIETLIK

KLAPA ODDYMIAJĄCA 120X200

+8,05

+8,45

+9,72

+9,72

+9,72

Należy zachować ciągłość tarcicy (płyty) w miejscach łączenia poziomów dachów poprzez zastosowanie zwodów płaskich.

LEGENDA

Wypust zasilający

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	91-510 ŁÓDŹ UL. KRĘGLA 7 NIP 947-137-18-66 TEL. 42 678 45 72 603 892 411 JGLOSEK@O2.PL
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM TARGU
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANY
INWESTOR:	GMINA MIAST I NOWY TARG UL. KRĘTWA 1 NOWY TARG 34-400
ADRES INWESTYCJI:	ALEJA TYSIĄCLECIA 37 NOWY TARG
PROJEKTANT :	mgr inż. SŁAWOMIR WOCHNIAK upr. nr 147/01/WŁ
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ZBIGNIEW OWIRKO-GODYCKI upr. nr 2390/01/WŁ
RYSUNEK:	RZUT DACHU
DATA:	MAJ 2017
SKALA:	1:75
PODPIS:	
	E-05
	str.170