

Znak: ZPL.271.38.2021.AW

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. Nasza spółka jest nowa na rynku - rok założenia 2021. Jako spółka zdobywamy dopiero doświadczenie. Niemniej jednak osobiste doświadczenie w wykonywaniu zadań elektrycznych posiadamy. Proszę zatem o informację, czy jeśli spółka złoży ofertę, ale nie wykaże realizacji podobnych inwestycji to czy oferta spółki zostanie odrzucona?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z warunku udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia dotyczącego doświadczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, w przypadku złożenia oferty bez wykazania realizacji podobnych inwestycji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza następującą zmianę w Specyfikacji Warunków Zamówienia znak: ZPL.271.38.2021.AW:

w punkcie IV ust. 6a SWZ zmienia się słupki parkowe wysokości 0,9m na słupy stalowe ocynkowane wysokości 3m z oprawą oświetleniową LED 30W, 4000K. Powyższy punkt otrzymuje następujące brzmienie: „a) w Nowej Wsi Wielkiej ul. Gajowa (dz. ew. nr 83/30 i 366):

- 2 nowe słupy stalowe ocynkowane typu SO-7/3 wysokości 7m, wyposażone w wysięgniki jednoramienne z oprawami oświetleniowymi z sodowymi źródłami światła o mocy 70W każda, linia kablowa 48 mb, montaż szafy oświetleniowej,
- 2 nowe słupy stalowe ocynkowane wysokości 3m, wyposażone w źródła światła 30W LED, 4000K, linia kablowa 65mb”.

Poprawiony przedmiar robót dla ulicy Gajowej (oświetlenie łącznika) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin składania ofert do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2021 r. o godz. 13:10.

Zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia na budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.