

Czernikowo, dnia 11.04.2022 r.

IWP.271.1.4.1.1.2022

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00109737/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej D – 05.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stab. cementem” dla zadania nr 1.

Wyjaśnienie nr 1:

Omyłka pisarska w zakresie numeracji. Prawidłowy numer specyfikacji technicznej „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” to D-04.05.01. Przedmiotowa specyfikacja znajduje się w załączonych do dokumentacji postępowania Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (katalog 13 – DP – Makowiska – Kiełpiny: plik 3 – SST; strony 21-27).

2. Pytanie

Czy Inwestor dopuści wykonanie warstwy „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm” w technologii mieszania wglębnego na miejscu?

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy w technologii mieszania wglębnego, pod warunkiem akceptacji recepty na projektowaną stabilizację przez projektanta / inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Pytanie

Prosimy o określenie do kogo będzie należało drzewo z wycinki? Jeśli do Inwestora prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Wyjaśnienie nr 3:

Drzewo z wycinki będzie należało do Wykonawcy.

4. Pytanie

... sytuacja międzynarodowa wynikająca z wojny toczącej się za naszą granicą doprowadziła do momentu w którym złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym stało się niemożliwe. Koszty wszystkich surowców i walut wzrastają każdego dnia, a wiele firm podwykonawczych dostarczających materiały wstrzymało wydawanie ofert.

Rafinerie LOTOS Asphalt i ORLEN Asphalt codziennie publikują nowe cenniki asfaltów, dzisiejszy poziom wskazuje wzrost w stosunku do zeszłego tygodnia o 70%. Betoniarne i producenci

prefabrykatów wstrzymują ofertowanie materiałów, ponieważ nie mogą zakontraktować cementu (problemem jest nie tylko cena, ale jego brak na rynku). Firmy produkujące bariery i oznakowanie informują nas o braku możliwości pozyskania stali do produkcji ww. elementów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie już opublikowanych postępowań przetargowych o co najmniej miesiąc oraz wstrzymanie się z publikacją nowych postępowań do momentu, kiedy złożenie rzetelnej i realnej oferty stanie się możliwe.

Do pisma załączamy cenniki asfaltów Lotos publikowane na oficjalnej stronie producenta obowiązujące od 6, 13 i 14 marca 2022.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań terminowych wynikających z umowy o dofinansowanie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej