







Konstrukcja jezdni - typ A

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT 2 2014
warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11W KR1-2 gr. min. 3 cm zgodna z WT 2 2014
istniejąca nawierzchnia drogi gminnej po sfrezowaniu / do profilowania

Konstrukcja chodnika - typ B

kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
podbudowa z betonu C8/10 gr. 12 cm
warstwa odcinająca z piasku o gr. 15 cm
istniejące podłoże zagęszczone do Is=1,0

Konstrukcja zjazdu oraz chodnika na podbudowie - typ C

kostka betonowa gr. 8 cm układana na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 15 cm
istniejące podłoże zagęszczone do Is=1,0

R-DROG Projektowanie i nadzór
Rafał Młynarczyk
Kłopot 15D, 88-110 Inowrocław
tel. 784 228 792, NIP 557-162-32-63

Inwestor	GMINA WYRZYSK ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk			
Obiekt	Remont drogi gminnej G129347P w miejscowości Kosztowo.			
Tytuł rysunku	Przekroje normalne.			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Rafał Młynarczyk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej nr KUP/0114/POOD/14			
Data	15.09.2023 r.	Skala	1:50	Rys. nr 3