

DZIAŁ RUR

Olsztyn 12.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł **ZAPRASZA do złożenia oferty** na realizację zamówienia pn.:

Remont transformatorów na przepompowni ścieków P10 w Kieźlinach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont transformatorów SN na przepompowni ścieków P10 w Kieźlinach:

- I. ZSE PRAHA TYP aT0354/22 400kV
- II. ELITA Łódź TYP TAOb630/15630kV

Zakres prac :

- uszczelnienie kadzi i wymiana wszystkich uszczelnień
- wymiana izolatorów
- wymiana/przefiltrowanie oleju
- wymiana/sprawdzenie podzespołów bezpieczeństwa
- malowanie całego transformatora
- pomiary odbiorowe

3. WARUNKI dotyczące realizacji zamówienia, jakie musi spełnić wykonawca:

Wykonawca powinien posiadać sprzęt oraz uprawnienia wymagane do wykonania ww. prac.

4. Wymagany TERMIN REALIZACJI zamówienia : **30.08.2024 r.**

5. KRYTERIA oceny ofert:

cena – 100%

6. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach postępowania:

Tomasz Marchliński– tel.: **797 606 571**; e-mail **marchliński@pwik.olsztyn.pl**

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonymi do ZAPYTANIA OFERTOWEGO drukami wzorów, które są jego integralną częścią, w postaci elektronicznej

2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn

8. TERMIN składania ofert – **19.06.2024 r. do godz. 10.00**

9. Załączniki do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Oświadczenie

Sporządził : Łukasz Zbożny
data 12.06.2024 r.

KIEROWNIK
DZIAŁU UTRZYMANIA/RUCHU
PWIK SP. Z O.O.

Tomasz *Plik*

(KIEROWNIK DZIAŁU REALIZUJĄCEGO)