



Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31

e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl

BDO: 000444006

Czarnków, dnia 06.02.2024 r.

Znak sprawy: **ZDP-2.2410.1.2024**

Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Z uwagi na zaprojektowaną konstrukcję odtworzenia jezdni to jest stabilizacja c3/4 betonowa a bezpośrednio na niej pakiet bitumiczny , będą występowały spękania odbite na jezdni (brak warstwy kruszywa łamanego pomiędzy betonem a MMA) . Czy Zamawiający uznają iż nie będą to roboty gwarancyjne w stosunku do Wykonawcy? Czy z uwagi na duży koszt inwestycji nie byłoby celowe dołożenie chociażby 15 cm warstwy kruszywa łamanego aby uniknąć tego typu niepożądanych zjawisk.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia dodatkowej warstwy.

Dyrektor
/-/ mgr inż.
Grzegorz Kaźmierczak