



Powiat Lęborski

Sekretariat: 59 863 28 25, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lębork, 01.03.2023 r.

RI.272.1.1.2023

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-0910dcd9-adfb-11ed-9236-36fed59ea7dd

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL**”.

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. W specyfikacji zamówienia jest mowa o oknach o współczynniku przenikania ciepła $U=0,5$. Powszechnie dostępne okna trzyszybowe renomowanych firm posiadają na tą chwilę współczynnik $U=1,1$. Parametr $U=0,5$ dla okna jest czysto hipotetyczny i na razie niedostępny na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika okien z $U=0,5$ na $U=1,1$ z racji niedostępności na rynku okien o współczynniku $U=0,5$?

Odp. Zamawiający, w sytuacji braku dostępności na rynku okien o współczynniku przenikania ciepła $U=0,50$, dopuszcza okna o współczynniku przenikania ciepła U mieszczącym się w przedziale od 0,5 do 1,1, pod warunkiem zapewnienia dostawy okien o najlepszych warunkach ciepłochronności. W ramach rekompensaty Wykonawca zapewni tzw. ciepły montaż stolarki okiennej.