


SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
DETEKCJI METANU W KOTŁOWNI



UWAGI:

1. Moduł alarmowy wykonany w obudowie natynkowej IP54
2. Montaż detektora 0,3m od poziomu sufitu.

		PROJECT FOR YOU SP. Z O.O. Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków NIP 675-176-00-22 tel. (+48) 606 931 863	
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTLEWNI GAZOWEJ, MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANEGO POMPA CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTLEWNI W ZESPOLE SZKÓŁ GMINNYCH IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWICACH.			
ADRES INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWICACH STANISŁAWICE 306 32-015 STANISŁAWICE		INWESTOR: GMINA BOCHNIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26 32-700 BOCHNIA	
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
NAZWA RYSUNKU Schemat ideowy instalacji detekcji metanu w kotlewni		NR RYSUNKU E-05	
DATA		11.2022	
SKALA		PODPIS	
PROJEKTANT: MGR INŻ. PAWEŁ KOPYCIŃSKI		MAP/0378/POOE/08 	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JACEK BARAN		MAP/0081/POOE/05 	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. PIOTR JANUS			