



**POLSKI
ŁAD**



Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Do wszystkich uczestników postępowania na zadanie pn.

„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów- etap II” - ZP – 271- 14/2024

Tuchów, dnia 18.07.2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720), zwana dalej: „**PZP**” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły dnia 17.07.2024 r. do Zamawiającego wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

„1. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę rur PVC na PP?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur PVC na PP.

Pytanie nr 2:

„2. Prosimy o określenie gwarancji na oznakowanie poziome.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że wymagana trwałość na ścieralność oznakowania poziomego wynosić będzie min. 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wykonania malowania na mokro powierzchni poziomych w temperaturze co najmniej określonej w szczegółowej specyfikacji technicznej dla tego typu prac, malowanie cienkowarstwowe z mas chemoutwardzalnych dwuskładnikowych, lub innymi farbami odpornymi





POLSKI
ŁAD



MOJA GMINA

na ścieranie z dodatkiem granulatu szklanego, tzw. mikrokuły (przejścia dla pieszych, strzałki kierunkowe, linie warunkowego zatrzymania).

Pytanie nr 3:

„3. Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych korytek żelbetowych typu płytkości, korytek żelbetowych typu kolejowego "połówkowych" oraz korytek odwodnieniowych typu kolejowego.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający w załączeniu pomocniczo załącza rysunki korytek odwodnieniowych objętych przedmiotem zamówienia we wnioskowanym zakresie.

