

Znak sprawy: IOŚ.271.1.17.2022

Nowy Żmigród 09.12.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”.

Do wszystkich wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00455965/01 z dnia 2022-11-24

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 06.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

Pytania z dnia 08.12.2022

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie tabeli elementów scalonych, którą należy przedstawić z ofertą.

Odpowiedź 1

Zamawiający załącza tabelę elementów scalonych

Pytanie 2

Proszę o przedstawienie wzoru umowy.

Odpowiedź 2

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w SWZ pkt. 24

Pytanie 3

Czy należy uwzględnić koszt materiałów eksploatacyjnych w ofercie

Odpowiedź 3

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków określonych w SWZ, jak i własnej wiedzy i doświadczenia a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny (m. in. będą to następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych, dostawy sprzętu i wyposażenia oraz porządkowych, zorganizowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania

i utrzymania zaplecza budowy, wszelkie ubezpieczenia, przeglądy gwarancyjne, wywozu nadmiaru gruntu, gruzu, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorem wykonanych robót, pełnej obsługi geodezyjnej, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia) oraz ponoszenie kosztów zużytych mediów: prądu, gazu, wody oraz ścieków sanitarnych przez cały okres realizacji robót tj. od protokolarnego przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Pytanie 4

Czy kosztorys szczegółowy do umowy musi zostać opracowany na podstawie udostępnionych przedmiarów ?

Odpowiedź 4

Kosztorys szczegółowy do umowy należy opracować na podstawie całej załączonej dokumentacji technicznej tj. Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca udostępnione przedmiary może zmieniać i modyfikować wg. własnego uznania w celu rzetelnego przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie całej zamieszczonej dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami SWZ.

Pytanie z dnia 09.12.2022

Pytanie

Proszę o potwierdzenie czy płyta OSB 25MM tworząca poszycie dachu pod pokrycie z blachy na rąbek mają być w klasyfikacji NRO (nie rozprzestrzeniające ognia)

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, płyty OSB 25mm tworzące poszycie dachu pod pokrycie z blachy na rąbek mają być w klasyfikacji NRO (nie rozprzestrzeniającej ognia).

Załączniki:

1. Tabela elementów scalonych

Wójt Gminy Nowy Żmigród

(-)

Grzegorz Bara

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Tabela elementów scalonych dla zadania pn.: "Przebudowa i nadbudowa części Szkoły
Podstawowej w Nowym Żmigrodzie"**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	cena netto	podatek VAT	cena brutto
1.	Branża budowlana			
2.	Wyposażenie			
3.	Branża elektryczna			
4.	Branża sanitarna			
5.	Wentylacja mech. i klimatyzacja			
6.	Oddymianie klatki schodowej			
	Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

IOŚ.271.1.17.2022

Nowy Żmigród, 12.12.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie**”.

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza2, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniem jakie wpłynęło w dniu 09.12.2022 r. do Zamawiającego od Wykonawcy :

1. Zamieszczana stronie internetowej : <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> treść zapytania – bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

Pyt. 1

Proszę o wyjaśnienie co należy zrobić z kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi przy wymianie pokrycia dachowego? Czy należy je ponownie zamontować?

Odp. 1

W związku z tym, iż instalacja solarna i instalacja fotowoltaiczna jest na gwarancji Zamawiający w ramach odrębnego zlecenia, zleci firmie która montowała przedmiotowe instalacje demontaż oraz ponowny montaż instalacji po wykonaniu nowych pokryć dachowych. Wymaga się od Wykonawcy pełnej współpracy podczas wykonywania prac demontażowych oraz przy ponownym montażu instalacji.

Pyt. 2

Proszę o wyjaśnienie czy piwnice gdzie znajduje się kuchnia należy zabezpieczyć przed zalaniem w czasie trwania przebudowy np. przez przyklejenie papy na stropie nad piwnicami?

Odp. 2

Na stropie nad kuchnią należy wykonać izolację z papy zgrzewalnej gr. min. 3,0 mm, jako zabezpieczenie przed zalaniem w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie pomieszczeń oraz wyposażenia znajdującego się w piwnicy budynku w taki sposób aby nie dopuścić do ich uszkodzenia do czasu końcowego odbioru robót.

Wójt Gminy Nowy Żmigród

Grzegorz Bara