


**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH**  
mgr Ryszard Mleczko Nr upr. 467/2004

**Wałbrzych 5.09.2020**  
(miejscowość, data)  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przed pożarowej STWIEŚCZAM

PKIP uzgodnił z nadzorcą ds. zabezpieczeń ppoż.

- Mikroinstalacja fotowoltaiczna PV**
- RPV.DC** Rozdzielnica RPV.DC 1kV/63A/6kA/IP40 (w dostawie kpl. systemu)
  - RPV.AC** Rozdzielnica RPV.AC z inwerterami i panelem głównym 1kV/160A/6kA/IP40 (w dostawie kpl. systemu)
  - K.PV** Kabel z rozdzielnic RPV.AC do rozdzielnic RGN Budynku YAKXS 4x70mm<sup>2</sup> +bednarka Fe/Zn 30x4mm<sup>2</sup> +Kabel UTPw/FTPw 4x2x0,5 kat.5e (transmisja danych)
  - d** Osłona rurowa PVC110
  - s** Osłona rurowa PVC110 do trudnych warunków w terenie
- Generator fotowoltaiczny 4-sekcyjny (w sekcjach 1 i 3: po 15+14 ogniw, w sekcjach 2 i 4: po 2x14 ogniw)  
Typ montażu systemu: w terenie  
Azymut: 34° Nachylenie: 30°  
Ilość modułów DC: 114  
Montaż paneli na konstrukcji nośnej zamawianej z systemem PV  
Ogniwo fotowoltaiczne monolityczne generatora fotowoltaicznego P=345W/IP67/18,5kg
- Maszt odgromowy H=6,0m Ruz<10 omów  
Uziom liniowy Bednarka FeZn 30x4



Uwaga:  
Na ścianie obok rozdzielnic głównej RGN, przed drzwiami wejściowymi do pomieszczenia RGN i przy przycisku wyłącznika PWP, oraz na ścianie zestawu ZSP Dostawcy energii (z układem pomiarowym) należy umieścić tabliczki z napisem:  
"Obiekt wyposażony jest w mikroinstalację fotowoltaiczną PV" i umieścić przedstawiony powyżej znak informacyjny

Przy szafach RPV DC/AC należy zamontować gaśnicę 12kg do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV

**"PRO LUKS"**

PPUH PRO LUKS Kulczak Ryszard  
Spółdzielcza 54/6, 57-300 Kłodzko  
email: ryszard.kulczak@net.ng.pl

Mobile: +48 601 158 670

Projektant:	mgr inż. Ryszard Kulczak	NBGP V. 7342/3/79/98		Data:
Stadium	Projekt Budowlany	Branża:	Elektryczna	08.2020
Obiekt	Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej PV w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej			Skala: 1:500
Teren inwestycji	Działka Nr 24, AM1, Obręb 0005 Stara Bystrzyca Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Kłodzka-miasto ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka			Indeks: PB
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. Okrzei1, 57-300 Kłodzko			Nr ark. 1/1
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania działki. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej PV			Nr rys. IE-01