

Luzino, dnia 16.12.2022 r.

Zamawiający
(lider grupy partnerskiej)
Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Nasz znak: IE.271.46.22.2022

Wykonawcy
Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA NR 2

NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ
pn. "ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII –
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I SOLARNYCH NA TERENIE GMINY
MIASTA REDA ORAZ GMIN LUZINO, LINIA, ŁĘCZYCE" – sprawa 22.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi jak niżej:

Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

1. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie optymalizatorów mocy?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga zastosowanie optymalizatorów mocy.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ, jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy Pzp, mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ, zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego, wnosi się w terminie 10 dni, licząc od dnia przekazania treści niniejszych wyjaśnień, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

WOJT

inż. Jarosław Wejer

.....
kierownik Zamawiającego