

Strzelce Wielkie, dnia 04.04.2023r.

Nr sprawy: 03/03/2023

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania informujemy:

Pytanie z 31.03.2023r.

1. *Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana stacji transformatorowej wraz z modernizacją układu pomiarowego. W przypadku gdy oferta ma obejmować powyższe prace prosimy o załączenie dokumentacji projektowej uzgodnionej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz warunków przyłączenia wystawionych przez OSD (w kosztorysie jest pozycja z wymianą transformatora, natomiast w dokumentacji projektowej jest zapis że modernizacja stacji transformatorowej nie jest objęta dokumentacją).*

Odpowiedź:

Zamawiający zawiadamia, że modernizacja stacji transformatorowej wraz z dokumentacją projektową dla tego zakresu musi zostać ujęta w ofercie.

2. *Czy projektowany montaż agregatu prądotwórczego został uzgodniony z OSD. Prosimy o załączenie tego uzgodnienia.*

Odpowiedź:

Zamawiający nadmienia, że w budynkach istniejących SUW są zabudowane zespoły prądotwórcze. W ofercie należy uwzględnić uzgodnienie współpracy generator- sieć lub aktualizację istniejącego uzgodnienia / instrukcji.

3. *Prosimy o przesunięcie terminy składania ofert o 7 dni*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wydłuża terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

MZWiK w Strzelcach Wielkich  
Dyrektor Biura Związku

*Krzysztof Surma*