



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Lublin

Rejon Energetyczny Biała Podlaska  
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 166  
tel.: (83) 344 55 00, fax: (83) 343 83 12  
e-mail: sekretariat.re4.ol@pgedystrybucja.pl

Biała Podlaska. Dn. 29.04.2022r.

L. Dz. 4907/RM/SJ/2021

**Gmina Miasto**

**Terespol**

**ul. Czerwonego Krzyża 26**

**21-550 Terespol**

### **Warunki Techniczne Dobudowy Oświetlenia Drogowego**

Dotyczy: dobudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Terespol ul. Gruntowa

W odpowiedzi na nadesłane pismo PR.7011.11.2022.ZP z dnia 27.04.2022r.  
L.dz. 4907/28.04.2022 Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że wyraża zgodę na dobudowę oświetlenia ulicznego podwieszono zasilanego z istniejącej linii Nn. przy ul. Gruntowej w miejscowości Terespol według poniższych warunków:

1. Na powyższą dobudowę oświetlenia drogowego opracować projekt budowlano-wykonawczy, który podlega sprawdzeniu w RE Biała Podlaska przed przystąpieniem do wykonawstwa.
2. Oświetlenie drogowe z oprawami projektować, jako podwieszono zasilane przewodem ASXSn nie mniejszym niż  $2 \times 25 \text{ mm}^2$
3. Sterowanie oświetlenia projektować z istniejącej szafy sterowania oświetleniem SzO - 23 zainstalowanej przy ST -23 Terespol
4. Zasilanie nowobudowanego oświetlenia projektować z istniejącego obwodu oświetleniowego linii napowietrznej w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej .  
– ul. Gruntowa poprzez RSA 01 ze stanowiska słupowego nr. 1
5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przyłącza na odejściu od linii oświetlenia ulicznego zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy.
6. W celu oznaczenia opraw oświetlenia drogowego pozostającego na majątku Gminy Miasta Terespol - oznaczyć wysięgniki opraw oświetleniowych rurką termokurczliwą koloru żółtego o długości 10 cm w odległości 10 cm od oprawy oświetleniowej.
7. Zasilająca stacja transformatorowa SN/nN: ST - 23, układ sieci TN.
8. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku Gminy Miasta Terespol
9. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE dostępnymi na stronie internetowej [www.pgedystrybucja.pl](http://www.pgedystrybucja.pl) oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.

10. Warunkiem przystąpienia do realizacji niniejszych wtp. jest obustronne podpisanie umowy o przyłączenie do sieci .

Ważność niniejszych warunków ustalamy do dnia 29.04.2024r.

Rozdzielnik:

- 1 x adresat
- 1 x Wyd. RP
- 1 x a/a

Z upoważnienia Dyrektora  
Rejonu Energetycznego Biała Podlaska  
KIEROWNIK  
Wdziału Majątku Sieciowego  
Dariusz Kotodziejeżuk