



Zn.spr.: SA.270.10.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „**Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy biurowcu Nadleśnictwa**”

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dnia 03.10.2022 r. wpłynęło **zapytanie następującej treści:**

„Czy zamawiający jest pewien, że projektowane słupy mają mieć 2 metry wysokości? Przy takiej wysokości montażu, moc opraw jest dobrana w nieodpowiedni sposób.”

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający informuje, że podana w dokumentacji projektowej wysokość słupów jest prawidłowa oraz przewidziana w dokumentacji projektowej moc latarni oświetleniowych jest adekwatna do sposobu i terminów wykorzystywania parkingu. Parking, przeznaczony dla pracowników oraz klientów Nadleśnictwa, znajdował się będzie na ogrodzonym terenie biurowca Nadleśnictwa z dostępem wyłącznie w godzinach pracy Nadleśnictwa t.j. 7⁰⁰-15⁰⁰ w dni robocze. Zamontowane latarnie oświetleniowe pełniły będą w równym stopniu funkcje estetyczne i użytkowe. Ujęta w dokumentacji projektowej moc opraw jest prawidłowa.

Bogumił Sobotka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz