

**Informacja dotycząca zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(dalej: SWZ) oraz odpowiedzi udzielonych na pytania**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:

**„Modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Wojnowko
gmina Murowana Goślina”**

- I. W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonym w dniu 6 października br. na Platformie zakupowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/823374>, o wyjaśnienie treści SWZ, w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina – na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień na poniższe pytania:

Pytanie 1.:

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o wyłączenie z kryterium oceny ofert - okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia bez wyodrębniania poszczególnych elementów, które składają się na jego realizację. Minimalny wymagany okres gwarancji wskazany w dokumentacji postępowania wynosi 36 miesięcy. Zgodnie z postanowieniami rozdziału XXI pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia kryterium oceny ofert stanowi „długość okresu gwarancji” na wykonane roboty budowlane, jak wskazano powyżej – dla całego przedmiotu zamówienia. To do Wykonawcy należy decyzja co do zaoferowanej długości okresu gwarancji.

Pytanie 2.:

Prosimy o informację, czy w SWZ nie wkraść się błąd w terminach realizacji robót poszczególnych etapów, zgodnie z pkt. VIII.1 - etap II należy zrealizować w ciągu 8 tygodni, a etap ten obejmuje dłuższy odcinek drogi i termin ten nie jest realny na wykonanie zadania.

Odpowiedź:

Wskazany przez Zamawiającego termin 8 tygodni dla realizacji etapu II jest prawidłowy i realny do wykonania. Zamawiający przewidział wykonanie remontu nawierzchni jezdni czyli położenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej oraz wykonanie wjazdów jeszcze przed okresem zimowym.

Pytanie 3.:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy wyrównawczej / wiążącej z AC16W. W opisie technicznym wskazano lepiszcze 50/70, natomiast specyfikacja D.05.03.05A dopuszcza również inne asfalty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z treścią SST oraz pozwoli zwiększyć odporność mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem, że opisana zmiana nie wpłynie negatywnie na nośność i wytrzymałość nawierzchni.

Pytanie 4.:

Dotyczy D.05.03.05A. W pkt 2.2, tab.1 przywołano dokument RID I/6, który zawiera wiele błędów i niejasności, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej / wyrównawczej na zasadach opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i został przywołany w pkt 10.5.3 niniejszej SST.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej/wyrównawczej na zasadach opisanych w WT2-2014.

Pytanie 5.:

Prosimy o podanie wymaganego koloru kostki betonowej na zjazdach i chodnikach.

Odpowiedź:

Kolor kostki betonowej:

- na chodnikach: kostka typu cegiełka koloru szarego,
- na zjazdach: kostka typu cegiełka koloru grafitowego.

II. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, działając na podstawie art. 286 ust. 3 powołanej ustawy dokonuje się zmiany terminów związanych z postępowaniem, aby umożliwić Wykonawcom zainteresowanym zamówieniem skuteczne złożenie oferty.

W związku z ww.:

1. rozdział XVIII pkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **11 listopada 2023 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. rozdział XIX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/823374> (**Platforma zakupowa**) w myśl

Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **13 października 2023 r.** do godziny **9:00.**”

3. rozdział XX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 października 2023 r.** o godzinie **9:15.**”

Zamawiający informuje, że w związku z powyżej dokonany zmianami terminów określonych w SWZ, dokonano stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz dokonana modyfikacja treści SWZ, w powyższym zakresie, zgodnie z art. 284 ust. 6 powołanej ustawy, zostaje udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Platformie zakupowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/823374>.

Wyjaśnienie oraz zmiana SWZ są wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na Platformie zakupowej.

W imieniu Zamawiającego:

BURMISTRZ