

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 06/TP/2023

(art. 284 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,
w trybie PODSTAWOWYM,

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”,

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

na: Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku szpitalnego – Oddziału Rehabilitacji przy ul. 1 Maja 2 w Tczewie o windę, na terenie działki nr 123/2 w obrębie ewidencyjnym 7 [Nr 0007] w jednostce ewidencyjnej Tczew – M [221401_1]

Z dnia: **22-05-2023r.**

Nazwa (firma) Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL./FAX 58.777.66.73 Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689, BDO000038394

Pytanie 1.

Zaprojektowano szyb z podszybiem 820 mm i nadszybiem 3290 mm. W takim szybie można zamontować dźwig z zaniżonym strefami bezpieczeństwa. Nie jest on zgodny w pełni z podstawową normą dźwigową EN81-20/50. Trzeba uzyskać zgodę Urzędu Dozoru Technicznego na zamontowanie takiego dźwigu. Czy można zaoferować dźwig ze standardowym podszybiem i nadszybiem (spełniający normę dźwigową EN 81-20/50)?. Standardowe podszybie 1100 mm, nadszybie 3830 mm.

Odpowiedź: Niestety w tym konkretnym przypadku nie można zastosować standardowych wymiarów podszybia i nadszybia, należy uzyskać zgodę Urzędu Dozoru Technicznego na zamontowanie takiego dźwigu. Postępować zgodnie ze SWZ

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński