



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

TI/2022

Kielce, dn. 12-04-2022 r.

WYKONAWCY

Dot. przetargu pn. Remont dachów na obiektach Spółki „Wodociągi Kieleckie”

Pytanie 1:

Podczas wizji lokalnej na Komorach ciśnień II strefy na terenie Wydziału Hydroforni i Zbiorników w Kielcach stwierdzono wykwyty wilgoci na ścianach i sufitach w komorze zasuw. Wymiana papy zewnętrznej uszczelni dach, co w przyszłości wyeliminuje wykwyty na suficie pomieszczenia. Niestety naszym zdaniem wykwyty ściennie będą występowały dalej, ponieważ są one wynikiem przedostawania się wilgoci przez ścianę żelbetową do pomieszczenia. Prosimy o wyrażenie stanowiska w w/w temacie i określenie, jak występujące przecieki będą egzekwowane w okresie gwarancji na pokrycie dachu komory zasuw?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział wykonanie izolacji styku komory i zbiorników zgodnie z SIWZ rozdz. 3 pkt 3.3 ppkt 3.3.1: „Przed wykonaniem nowego pokrycia dachowego na dachu Komory zasuw II strefy ciśnień na terenie Wydziału Hydroforni i Zbiorników w Kielcach należy oczyścić z kruszywa i ziemi część istniejącej izolacji (pokrycia papowego) na połączeniu komory zasuw i zbiorników (2 szt.), a następnie wykonać nowe pokrycie papowe, zapewniające odpływ wód opadowych poprzez istniejące zewnętrzne korytka odwadniające (powielenie istniejącego rozwiązania)”.

Pytanie 2:

W komorze ciśnień należy wykonać również instalację odgromową. Według specyfikacji należy wykonać ją od podstaw. Uziemić należy dach i w pomieszczeniu uziemić rozdzielnicę elektryczną. Czy Inwestor zaakceptuje rozwiązanie polegające na wykonaniu 2 oddzielnych instalacji: pierwsza do uziemienia dachu (odprowadzenie ładunków uziomem prętowym do ziemi), druga instalacja do uziomu rozdzielnicy elektrycznej (odprowadzenie ładunków uziomem prętowym do ziemi).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dwóch oddzielnych instalacji uziemiających: pierwsza do uziemienia instalacji odgromowej dachu, druga instalacja do uziemienia rozdzielnicy elektrycznej w komorze zasuw. Powyższe rozwiązanie jest dopuszczalne pod warunkiem: rezystancja uziemienia w obu przypadkach nie może przekraczać 10Ω.

Zgodnie z SIWZ rozdz. 3 pkt 3.3 ppkt 3.3.5: „(...) Wymaga się wyprowadzić dodatkowo bednarke uziemiającą Fe/Zn 30x4 do rozdzielnicy elektrycznej zainstalowanej w komorze zasuw.” Dalsze prace związane z przyłączeniem istniejących metalowych obudów do wyprowadzonego uziemienia wykonane będą przez służby techniczne „Wodociągów Kieleckich”

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska