

Skolyszyn 2019-04-30

Gmina Skolyszyn  
38-242 Skolyszyn 12

/ inwestor budowy przyłącza  
kanalizacyjnego /

## **WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO**

Na podstawie Uchwały Nr XLV/304/18 z dnia 4 października 2018r. Rady Gminy w Skolyszynie, w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skolyszyn, oraz wniosku z dnia 29-04-2019r, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skolyszynie określa warunki przyłączenia budynku GOKiCz (pomieszczenie klubu Senior +) w Skolyszynie dz.nr.ew. 484/3 do kanalizacji sanitarnej w Skolyszynie.  
Stosownie do wniosku inwestora Gmina Skolyszyn 38-242 Skolyszyn 12.

### **I. Sieć kanalizacyjna :**

1. Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z budynku GOKiCz (pomieszczenie klubu Senior +) usytuowanego na działce nr. ew. 484/3 w Skolyszynie projektować w oparciu o kanalizację sanitarną Ø 200 zlokalizowaną na działce nr ew. 484/3 w Skolyszynie poprzez nabudowanie dodatkowej studni na odcinku pomiędzy studniami o rzędnych terenu 249,10/247,20 i 249,08/247,40.  
Przyłącz kanalizacyjny projektować z rur Ø 160.
2. Na projektowanie przyłącza inwestor zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną i uzgodnić ją z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Skolyszynie oraz uzyskać wszelkie pozwolenia celem wykonania przyłącza .
3. Po wykonaniu przyłącza a przed jego zasypaniem należy powiadomić Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej celem dokonania odbioru robót.
4. Włączenie do sieci kanalizacyjnej musi być wykonane pod nadzorem administratora sieci wyłącznie przez uprawnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
5. Przed zasypaniem wykonawca przyłącza zleci ich inwentaryzację uprawnionej służbie geodezyjnej.

### **II. Wymagania szczególne :**

1. Jeżeli trasa nowo – projektowanego przyłącza kanalizacyjnego przebiegać będzie przez teren nie będący własnością inwestora to zobowiązany jest on uzyskać pisemną zgodę na wejście w teren.
2. Po zakończeniu prac inwestor zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
3. Nie przestrzeganie warunków lub wykonanie prac niezgodnie z zaleceniami spowoduje wstrzymanie i wycofanie zezwolenia.
4. Podłącz nastąpi do kanalizacji sanitarnej w Skolyszynie.
5. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

Otrzymuje :

1.Adresat

2.a/a

KRAJOWY  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Skolyszynie  
*Krzysztof Kozioł*