

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu technicznego urządzeń i instalacji nawilżających, znajdujących się w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 6 i ul. Jasnej 2/4 w Warszawie.

### **I. Informacja o urządzeniach**

Centrale DEVATEC – 8 sztuk

Szczegółowy wykaz central z podziałem na rodzaj, model, ilość oraz lokalizację, przedstawiono w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

### **II. Przewidywany zakres prac.**

- a) Kontrola obudowy urządzeń.
- b) Sprawdzanie połączeń pod względem wycieków.
- c) Kontrola węży dopustowych i upustowych.
- d) Kontrola węży parowych.
- e) Kontrola zaworów.
- f) Ewentualne oczyszczenie elektrod i cylindra nawilżacza.
- g) Ewentualna wymiana filtra sznurkowego.
- h) Kontrola armatury zasilająco sterującej.

### **III. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac**

- a) Czynności określone powyżej winny być wykonane przez serwis posiadający autoryzację producenta.
- b) Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej.
- c) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.
- d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
- e) Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi protokół powykonawczy.
- f) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.