

ZLECENIODAWCA:

Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania
ul. Władysława Reymonta 3
84-217 Kamień

INWESTOR:

Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo

ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA NR 97/2021 z dnia 04.11.2021r.

dotyczący: planu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kalinową w Kosakowie”
(Obręb Kosakowo: dz. nr 163/25).


Uzgadnia się ww. plan po spełnieniu następujących warunków.

1. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem. Zgłoszenie winno zawierać w szczególności:
 - a. przedmiot robót budowlanych
 - b. numer zgłoszenia na budowę lub pozwolenia na budowę
 - c. numer i datę wydania uzgodnienia
 - d. pełną nazwę wykonawcy
 - e. planowany termin rozpoczęcia prac
 - f. telefon kontaktowy do kierownika robót
2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne. Podczas prowadzenia robót należy zachować szczególną ostrożność.
3. Należy zachować normatywne zagłębienie ułożonej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w odniesieniu do rzędnych projektowanej nawierzchni.
4. Należy przewidzieć regulację studni kanalizacji sanitarnej, zwieńczeń studni, skrzynek zasuw, skrzynek hydrantów oraz hydrantów podziemnych do poziomu projektowanej nawierzchni.
5. W przypadku wystąpienia kolizji wjazdu istniejącej studni z projektowanymi krawężnikami należy obrócić płytę pokrywową istniejącej studni lub przebudować studnie w uzgodnieniu z PUK „PEKO”.
6. W miejscach istniejącej sieci wodociągowej ułożonej poprzecznie przez drogę należy przewidzieć wbudowanie rur osłonowych na całej szerokości poza projektowany pas nawierzchni asfaltowej.
7. W miejscach kolizji i zbliżeń z siecią wodociągową prace wykonywać ręcznie, wykonywać przekopy próbne w celu dokładnego ustalenia położenia sieci wodociągowej.
8. Wszystkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury wodociągowej, znajdującej się w obrębie robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, a powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na koszt wykonawcy.
9. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane urządzenia wodociągowe bądź kanalizacyjne powiadomić P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie.
10. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w stanie odkrytym.
11. Po zakończeniu inwestycji należy dostarczyć kompletny geodezyjny pomiar powykonawczy do P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie.

DYREKTOR ZARZĄDU
P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o.

Tomasz Drozdowski

Uzgodnienie ważne jest 2 lata.



LEGENDA

DROGI

- PROJ. KRAWĘZNIKI WYST. 12 CM.
- PROJ. KRAWĘZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE
- PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. WYSPIY DZIELĄCE Z KOSTKI KAMIENNEJ
- PROJ. DROGI BITUMICZNE - WYMIANA W-WY ŚCIER. KR-2
- PROJ. ŚCIEŻKI ROWEROWE
- PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. ZIELEŃ
- PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKÓW

OŚWIETLENIE

- PROJ. SŁUPY OŚWIETLENIOWE
- PROJ. LINIA ENERGETYCZNA nn

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

- PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY
- PROJ. STUDNIE NA KANAŁU TECHNOLOGICZNYM

EWIDENCJA

- 19/3 NUMERY EWIDENCYJNE NIERUCHOMOŚCI
- ISTNIEJĄCE GRANICE NIERUCHOMOŚCI
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN DROGI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
"PEKO" SPÓŁKA Z O.O.
81-198 KOSAKOWO, ul. CHRZANOWSKIEGO 44

UZGODNIENIE NR 97/2021

Z DNIA 04.11.2021

TREŚĆ UZGODNIENIA ZNAJDUJE SIĘ
W ZAŁĄCZNIKU

UZGODNIENIE WAŻNE JEST DWA LATA
OD DATY WYDANIA

DYREKTOR ZARZĄDU

P.U.K. PEKO Sp. z o.o.

Tomasz Drozdowski

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kalinową w Kosakowie.

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

Skala:

1:500

Nr rys.-Ark.:

2.1.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Data Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kania	178/Gd/2002	09.2021 r.
		konstrukcyjno - budowlana	<i>PKania</i>
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Klein	POM/0189/ POOD/07	09.2021 r.
		drogowa	<i>Klein</i>