



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

NR 12945/BR/OTI/2021

DATA: 2021-10-15

Zadanie: Budowa przejścia dla pieszych.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Kosakowo (gm. Kosakowo)

Adres: ul. Kalinowa

Projektant: Piotr Kania, upr. nr: 178/Gda/2002

Inwestor: Urząd Gminy Kosakowo Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIĘ.

Niezgodności/zastrzeżenia zawarto na drugiej stronie.


12945/BR/OTI/2021

Niezgodności/zastrzeżenia:

1. Należy wyjaśnić dlaczego nie wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej (budowa skrzyżowania- ma tu zastosowanie art. 32 ustawy o drogach publicznych).
2. PSG sp. z o.o. informuje, że może zaakceptować złożony do uzgodnienia układ drogowy, w którym sieć gazowa znajdzie się pod projektowaną drogą pod warunkiem spełnienia przepisów w zakresie minimalnego przykrycia.
3. PSG sp. z o.o. informuje, że w przypadku rozszczelnienia, które może ujawnić się już po wykonaniu nowej drogi (np. przy wykonywaniu zagęszczenia) będzie zmuszone awaryjnie rozebrać nową nawierzchnię w poszukiwaniu ulatniania.
4. W przypadku braku chęci Inwestora na przebudowę sieci gazowej po za projektowany układ drogowy, należy do projektu dołączyć profil lub przekroje ukazujące spełnione przepisy w zakresie minimalnego przykrycia gazociągu czyli 0,5m pod podbudową
5. 1. W celu uzyskania uzgodnienia/warunków technicznych należy przedłożyć poprawioną (uwzględniającą przedstawione niezgodności i zastrzeżenia) wersję opracowania.
2. Ponownie przedłożone opracowanie należy oznaczyć jako poprawione (np. nowa edycja, nowe wydanie).

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Kamil Barnaś

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

12945/BR/OTI/2021