



UWAGI:

1. Możliwość montażu włazu typu A15, B125, C250, D400, oraz wpustu deszczowego z osadnikiem na zanieczyszczenia stałe.
2. Ilość króćców dopływowych oraz kąty ich podłączeń dostosowane są do potrzeb zamawiającego
3. Możliwość wykonania króćców dolotowych i wylotowego jako króćce bosc lub kielichowe
4. Możliwość łączenia ww. króćców z rurami z PVC, PE, PP, GRP, żeliwo, kamionka itp.
5. Możliwość wykonania studni z pojedynczym lub podwójnym dnem, (każdorazowo uzgadniane z producentem)



PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin

62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:

GMINA BRUDZEW
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

Projektowa?: mgr inż. Iwona Dąbrowska
specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci sanitarnych
GP.115/7346/11/35/91

Data:
03.2022

Sprawdzi?: mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci wod. - kan.
GP7342/183/94

Data:
03.2022

Nazwa zadania :

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA UL. KOLSKIEJ W BRUDZEWIE, GMINA BRUDZEW**

Temat rysunku :

Studnia rozprężna Ø 1200

SKALA

NR RYSUNKU

Branża: Sanitarna

7