

Protokół Nr 6630.251.2021

Obiekt:

Debrzno – sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, kanał technologiczny

Lokalizacja:

Miasto Debrzno

Obręb Debrzno

dz. 818, 369, 371/4, 345, 373/11, 373/12, 374, 883/6, 856/23, 339, 396/15

Inwestor:

Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

Jednostka projektowa:

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany

Marcin Bartoś

Rychnowy 1b

77-300 Czuluchów

Projektant:

mgr inż. Marcin Pior

mgr inż. Jan Schulz

inż. Karol Gołębiewski

Zlecenie z dnia: 26.08.2021 r.

Data wpływu do SP: 27.08.2021 r.

Data wpływu do WGKiK: 30.08.2021 r.

Data wysyłki do uzgodnienia: 02.09.2021 r.

Planowany termin zakończenia narady: 08.09.2021 r.

<i>Branża</i>	<i>Data uzgodnienia</i>
Ciepłna	Uzgodnienie pozytywne z dnia 06.09.2021 r.
Energetyczna	Uzgodnienie pozytywne z dnia 09.09.2021 r.
Telekomunikacyjna	Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci.
Kanalizacyjna i Wodociągowa	Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci.

z up. STAROSTY

mgr inż. Iwona Pujanek
Z-ca Naczelnika Wydziału
Geodezji Kartografii i Katastru

Uwagi dotyczące uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci

GKiK.6630.251.2021

08.09.2021 r.

Branża ciepła

*Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych
PROMAT Sp. z o. o.
ul. Ekologiczna 7
80-209 Chwaszczyno*

Uzgodnienie pozytywne z dnia 06.09.2021 r.

Uzgodniono bez uwag.

Branża energetyczna

*ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Człuchowie
Dział Dokumentacji Energetycznej*

Uzgodnienie pozytywne z dnia 09.09.2021 r.

Uwagi:

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia się sieci należy powiadomić ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie. Odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Branża telekomunikacyjna

*Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie*

*Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a
10-449 Olsztyn*

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci.

Branża wodociągowa i kanalizacyjna

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci.

Starostwo Powiatowe w Człuchowie

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1

77-300 Człuchów

Uwagi:

1. W trakcie wykonywania prac należy zachować ostrożność w pobliżu punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej. Należy zachować bezpieczną odległość od punktów geodezyjnych w czasie wykonywania wykopów oraz składowania narzędzi, urządzeń i materiałów budowlanych. Znaki geodezyjne podlegają ochronie w myśl art. 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Uszkodzenie lub zniszczenie znaków geodezyjnych podlega karze grzywny. Ewentualne koszty związane ze wznowieniem znaków granicznych działek ewidencyjnych lub punktów osnowy geodezyjnej poniesie Wykonawca.
2. W promieniu 5 m od punktów osnowy geodezyjnej prace ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności; niedozwolone jest używanie urządzeń mechanicznych, ani składowanie i magazynowanie materiałów i narzędzi budowlanych; prace ziemne należy wykonać ręcznie.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury technicznej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urządzeń całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń poniesie Wykonawca.

z up. STAROSTY

mgr inż. Iwona Pujanek
Z-ca Naczelnika Wydziału
Geodezji Kartografii i Katastru