



ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

GMINA BYCZYNA

tel. fax. 77/413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl



Byczyna, 30 marca 2024 r.

OŚ.271.7.5.2023.Asz

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot.: postępowania na zadanie:

**Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową
i wieżą bramną wschodnią**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuję, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

W przedmiarach brak pracy rusztowań. Rozumiemy, że należy dodać w pozycjach z rusztowaniami. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie.

Odpowiedź:

Prace rusztowań ujęte są w pozycjach dotyczących rusztowań. W tej cenie należy ująć montaż, demontaż i wynajem rusztowania.

Pytanie 2:

Czy lampy w wieży mają być w szynoprzewodach – jakby wynikało z pozycji przedmiaru, czy punktowe, obrotowe itp. Prosimy o przykładowe zdjęcie.

Odpowiedź:

Odnosnie lamp w wieży bramy Polskiej: przewidziano lampy wystawiennicze, ledowe, punktowe o kącie świecenia 25 stopni.

Pytanie 3:

Czy zapis dźwiękowy dla odtwarzaczy audio przygotowuje Wykonawca? Jeśli tak, to z czego ma wynikać jego treść i czy ma to być zapis muzycznych czy lektorski.

Odpowiedź:

Zapis dźwiękowy do odtwarzaczy jest po stronie Wykonawcy. Przewidziano nagranie audio z narracją lektorską. Treść nagrania jest elementem scenariusza wystawy który Wykonawca także ma opracować. Treść opracowania podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Pytanie 4:

W poz. 7 przedmiaru wystroju wystawienniczego Zamawiający wprowadził zapis o 25% wartości poz. 1, 2, 3 za nadzór autorski, a jednocześnie jest to kalkulacja własna. Czy wartość 25% jest bezwzględnie obowiązująca?

Odpowiedź:

Stawka za nadzór autorski jest stawką standardową. Wartość 25% nie jest bezwzględna.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.