

Wołomin, 18 marca 2021 r.

**Zamawiający:**  
Powiat Wołomiński  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

## INFORMACJA

**Dotyczy:** 1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. 2. Rozbiórka budynku garażowego 3. Budowa nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie dotyczy instalacji CCTV: czy Zamawiający dopuści kamery o mniejszej rozdzielczości niż wymagane w projekcie 12 i 16Mpx. Bazując na wiedzy jaką posiadamy i wieloletnim doświadczeniu kamery 5-6 Mpx są wystarczające na potrzeby jakim mają służyć w tych obiektach. Kamera o rozdzielczości 16Mpx to koszt ok. 36 000,00 zł. za sztukę, podczas gdy kamera o rozdzielczości 6 Mpx to koszt. ok. 2 000 zł za sztukę. Czy Inwestor jest świadom kosztów takiej instalacji. Proponowana przez nas zamiana zdecydowanie korzystnie wpłynie na wartość końcową instalacji.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozdzielczości kamer zostały dobrane na podstawie normatywnego nasycenia pixelami powierzchni dozorowej przyjętej w projekcie na poziomie 150px/m. Kamery 5MPx oraz 6MPx nie zapewnią wymaganej gęstości pokrycia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kamer o mniejszej rozdzielczości należy wycenić kamery na podstawie dokumentacji projektowej.

Wykonawca może złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu