



GMINA
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Aleksandrów Kujawski, dnia 14.12.2022 r.

ZP.271.30.2022.EW

Zapytanie nr 1

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14.12.2022 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.30.2022.EW pn. „Dostawa i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 100 ton na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, Zamawiającym przedstawia następujące wyjaśnienia:

SWZ znajduje się zapis: "Objęte przedmiotem zamówienia paliwo drzewne – pellet powinno posiadać certyfikat DIN Plus wg normy PN - EN 14961-2 Klasa A1 i spełniać następujące parametry fizykochemiczne: (...) - wartość opałowa - nie mniejsza niż 19 000 kJ/kg" Typowa wartość opałowa dla wysokiej jakości pelletów z certyfikatem DIN Plus wynosi ok. 17500-18000 kJ/kg. Wg naszej wiedzy, żaden z producentów posiadających powyższy certyfikat nie posiada w ofercie pelletu o wartości opałowej co najmniej 19000 kJ/kg. Mówiąc o wartości opałowej pelletu, mówimy o powtarzalnych i wiarygodnych wynikach badań laboratoryjnych, wykonanych w akredytowanym laboratorium. Co więcej, parametry te nie są możliwe do osiągnięcia dla produktów wykonanych w 100% z czystej trociny drzewnej. Prosimy o ustosunkowanie się do naszych uwag.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy. Objęte przedmiotem zamówienia paliwo drzewne – pellet powinno posiadać certyfikat DIN Plus wg normy PN – EN 14961-2 Klasa A1 i spełniać parametry fizykochemiczne w przypadku wartości opałowej nie mniejsza niż 16500 kJ/kg.

WÓJT
mgr Andrzej Olszeuski