

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. na zadanie pn.: „**Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego – Plac Kościuszki w Jeleniej Górze**”  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.32.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

**PYTANIE NR 1**

*Brak projektu konstrukcyjnego komory technologicznej, prosimy o udostępnienie.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający informuje, iż komorę technologiczną przewiduje się jako zbiornik bezodpływowy prefabrykowany (zbiornik komory technologicznej zgodnie z rysunkiem A006).  
W dokumentacji projektowej założono wykonanie komory technicznej fontanny w formie studni żelbetowej z węzłem umożliwiającym wejście do komory oraz stropodachem zielonym, zakrywającym całość komory. Konstrukcję zaprojektowano jako żelbetową z betonu wodoszczelnego w formie zgodnej z projektem technologiczno-instalacyjnym fontann i nawadniania. Zakładana grubość płyty fundamentowej, ścian i płyty stropowej wynosi 25 cm. W dniu wykonania należy dodatkowo przegłębić do osadzenia przepompowni.

**PYTANIE NR 2**

*Prosimy o sprecyzowanie, z jakiego rodzaju kamienia jest wykonana fontanna (piaskowiec lub granit)?*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający informuje, iż wszystkie kamienne elementy fontanny należy wykonać jako nowe z granitu śląskiego szarego drobnoziarnistego. Istnieje możliwość użycia kamieni staro-użytecznych jednakże po wcześniejszej ocenie ich stanu technicznego pod nadzorem i akceptacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W zakresie doboru materiałów kamiennych do rekonstrukcji i uzupełnień wyklucza się stosowanie jakichkolwiek sztucznych kamieni jako zamienników kamieni naturalnych.

**PYTANIE NR 3**

*Prosimy o sprecyzowanie jakie urządzenia zabawowe należy zakupić i zamontować?*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy nowych urządzeń na plac zabaw, lecz demontaż istniejących urządzeń zabawowych, z których część przeznaczona jest do likwidacji a część do przeniesienia. Z tych też względów zakres rzeczowy zamówienia obejmuje konserwację, naprawę i powtórny montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przeznaczonych do przeniesienia oraz naprawę i konserwację wyposażenia placu zabaw przeznaczonego do zachowania w obecnych lokalizacjach. W dokumentacji projektowej została przewidziana zmiana lokalizacji istniejących 15 elementów zagospodarowania terenu.

Wszystkie urządzenia zlokalizowane na placu zabaw w ramach projektu powinny przejść bieżący przegląd techniczny zakończony dopuszczeniem ich do użytkowania.

**PYTANIE NR 4**

*Projekt przewiduje wykonanie barierek trawnikowych i placu zabaw ze słupków i poprzeczek żeliwnych, czy Inwestor dopuszcza wykonanie tych elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo ?*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie dokonuje oceny równoważności. Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych wykonanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięcie celu – efektu użytkowego.

Zgodnie z pkt III ppkt 7 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane/dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie tych wymagań.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania wyгородzenia trawników i ogrodzenia placu zabaw, Zamawiający oceni ich równoważność w stosunku do techniki wskazanej w dokumentacji projektowej (zgodnie z rysunkiem: nr D001 - wyгородzenie trawników, nr D002 - ogrodzenie placu zabaw) na etapie badania oferty Wykonawcy.

Ocena równoważności będzie dokonywana na podstawie dowodów równoważności przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

#### **PYTANIE NR 5**

*Prosimy o sprecyzowanie z jakiego drewna należy wykonać listwy na ławki?*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Zamawiający informuje, iż ławki muszą być z oparciem, wolnostojące stylizowane, wykonane z desek drewnianych (mahoń) – zgodnie z rysunkiem D003.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**

Przewodniczący komisji przetargowej