

**Wyjaśnienia na zapytania
dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Dębowiec udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. „**Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo-sanitarnego dla ZGK w Dębowcu**”.

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie w zakresie instalacji monitoringu pkt. 4.10 opisu technicznego projektu elektrycznego;

- w projekcie nie uwzględniono szafy RACK, dysku do rejestracji, monitora czy telewizora, sieci LAN, Internet , brak zasilania 8 szt. kamer UTP 4x2x0,5 kat. 6.

Czy wskazane elementy i w jakim zakresie należy wycenić w ofercie?

Odpowiedź:

Należy wycenić i wykonać kompletny zestaw monitoringu. Rejestrator IP powinien w swej obudowie integrować switch IP oraz zasilacz PoE dla min. 8 kamer. Rejestrator wyposażać w dysk o pojemności pozwalającej na rejestrację przez sygnału z kamer, w najwyższej jakości obrazu przez okres 7 dni.

Szafa RACK nie jest wymagana.

Do rejestratora dobrać i wycenić monitor LCD o przekątnej min. 24 cale.

Nie przewiduje się wykonywania sieci LAN w pomieszczeniach biurowych i podłączania rejestratora do Internetu.

WÓJT
Marcin Bolek